

70-502 Szczecin
 Wały Chrobrego 4
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOS w Koszalinie
 75-553 Koszalin
 Zgoda 23
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 80/2014

Sygnatura protokołu	DI.7023.80.2014.AWI
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	„MIEJSKIE WODOCIĄGI i KANALIZACJA” Spółka z o.o. w Kołobrzegu, 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Artyleryjska 3, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacja do oczyszczania ścieków Instalacje: 1 Oczyszczalnię ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców i więcej
Adres kontrolowanej działalności	Oczyszczalnia ścieków w KORZYŚCIENKU ul. Wspólna 5
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Paweł Hryciów - PREZES ZARZĄDU Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji
NIP zakładu	671-00-12-257
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu	330263149
PKD/EKD	3600Z
Kod NACE	3700
Rejestracja	KRS: 0000169262 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon/ fax	94 35 23 292 oczyszczalnia 94 35 17 779 94 35 23 292
Adres strony internetowej:	www.mwik.kolobrzeg.pl
email	sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	PCA - 1156
Przedstawiciel zakładu	Paweł Hryciów - PREZES ZARZĄDU

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



wg KRS dla spółek prawa handlowego	Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Tomasz Urbański Elżbieta Rapp	Stanowisko Kierownik Oczyszczalni Ścieków Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	„MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Spółka z o.o. w Kołobrzegu	
Adres do korespondencji	ul. ul. Artyleryjska 3, 78-100 KOŁOBRZEG	
NIP	671-00-12-257	
Regon	330263149	
Rejestracja	KRS: 0000169262 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego	
Telefon/ fax	94 35 23 292	94 35 23 292

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	2014-03-21
Data zakończenia kontroli	2014-04-11
Charakter kontroli	Kompleksowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	od 01.01.2013 do dnia kontroli
Cel kontroli	3.Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. 7.Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. 10. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Andrzej Winnicki, specjalista, upoważnienie nr 77/2014
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Andrzej Jagiello – specjalista, upoważnienie nr 46/2014 Piotr Gawęł - specjalista, upoważnienie nr 46/2014 Adrian Bujny – administrator, upoważnienie nr 46/2014
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	Nie uczestniczyły

1.Ustalenia kontroli

W dniu 13.03.2014 r. kontrolowana Spółka powiadomiona została pismem z dnia 12.03.2014 r. o planowanej kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, otrzymanym zgodnie z potwierdzeniem odbioru dnia 13.03.2014 r. – zał. Nr 2. Przeprowadzona została na podstawie upoważnienia do kontroli nr 77/2014 z dnia 20.03.2014 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

W celu oceny skuteczności działania oraz sprawdzenia dotrzymywania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, powyższa kontrola powiązana była z poborem średniodobowych prób ścieków surowych na dopływie oraz oczyszczonych na wylotach z osadnika radialnego nr I nr 2 z oczyszczalni w Korzyścienku. W pierwszym dniu kontroli tj 21.03.2014 zamontowane zostały urządzenia do automatycznego poboru prób. Pobór prób średniodobowych rozpoczęto w dniu 23.03.2014 r. godz. 8:00 i zakończono dnia 24.03.2014 r. godz 8:00.

Krótki opis oddziaływania instalacji lub przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (zakres oddziaływania na środowisko objęty kontrolą):

- czy są emisje substancji i energii do powietrza (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia):

Działalność MWiK w Kołobrzegu obejmująca eksploatację oczyszczalni ścieków w Korzyścienku nie powoduje emisji do powietrza wymagających uregulowania stanu formalnoprawnego. Eksploatowana kotłownia oraz eksploatacja środków transportu, powodujące emisję gazów i pyłów do powietrza nie wymaga uzyskania pozwolenia na ich emisję.

- czy są emisje do wód powierzchniowych, gruntu, urządzeń kanalizacyjnych (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia):

Odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Korzyścienku do wód Morza Bałtyckiego, jako szczególne korzystanie z wód wymaga pozwolenia wodno prawnego. Powyższa oczyszczalnia jako instalacja przewidziana do obsługi nie mniej niż 100 000 RLM, zgodnie z zapisem art. 140 ust.2 ustawy *prawo wodne* posiada uregulowany stan formalno-prawny w postaci decyzji określającej warunki odprowadzania ścieków wylotem zlokalizowanym w granicach morskich wód terytorialnych RP w odległości 2200 m od linii brzegowej i na głębokości od 14 m od powierzchni wody wydanej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie znak: WOŚ.II.7322.14.2013.ZdK z dnia 08.01.2014 r. z terminem obowiązywania do 30 grudnia 2023 r. - **zał. nr 4.**

W związku z powyższym spełniony został wymóg wynikający z art.122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

- gospodarka odpadami – czy odpady są wytwarzane, czy prowadzony jest odzysk/unieszkodliwianie odpadów, zbieranie, transport (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub inne decyzje albo zgłoszenia):

Zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu spełnia ustawowy obowiązek i zgodnie z posiadaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak K-SR-Ś-5/6620/16-2/05 z dnia 02 maja 2005 r. ze zmianami decyzjami : K-SR-Ś-5/6620/32-3/06, K-SR-Ś-5/6620/7-3/07, WRiOŚ-III-BKoc-7710/3-2/08, WOŚ.II7243.36.2011.BKoc, WOŚ.II7243.44.2011.BKoc i WOŚ.II7243.45.2011.BKoc oczyszczalnia ścieków w Korzyścienku posiada pozwolenie na:

a) wytwarzanie odpadów wg podanych rodzajów i ilości jak w decyzji

b) na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na terenie oczyszczalni;

- czy jest emisja hałasu (czy jest wydana decyzja):

Emisja nadmiernego poziomu hałasu generowanego z oczyszczalni do środowiska nie występuje – decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu nie jest wydana.

- czy jest emisja promieniowania elektromagnetycznego (czy wymaga i dokonano zgłoszenia):

Nie występuje emisja promieniowania elektromagnetycznego i nie wymaga zgłoszenia.

- czy instalacja lub przedsięwzięcie objęte jest innymi obowiązkami (np. PRTR, REACH, demontaż, SZWO itp.) i z czego to wynika :

Oczyszczalnia w Korzyścienku jako instalacja wymieniona w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006 r.), tj. oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności powyżej 100 000 RLM, posiada obowiązek przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania PRTR, zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów odpadów, określonych w ww rozporządzeniu Nr 166/2006. – sprawozdanie przekazano w terminie.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 7

protokół kontroli nr DEL-KS 80 /2014

- czy przedsięwzięcie polega na produkcji lub wprowadzaniu substancji lub produktów objętych przepisami szczegółowymi (np. opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny itd.) i z czego to wynika

Nie dotyczy;

- inne istotne elementy z punktu widzenia ryzyka dla środowiska:

Nie występują.

- ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z przedmiotem kontroli.

Pierwszego dnia kontroli przeprowadzono oględziny oczyszczalni. W trakcie oględzin wszystkie urządzenia i obiekty wchodzące w skład instalacji znajdowały się w eksploatacji i utrzymywane były we właściwym stanie technicznym, bez uwag eksploatacyjnych. Każdy z obiektów oznakowany tablicą informacyjną, teren oczyszczalni zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, chroniony poprzez dozór elektroniczny. Osad w komorach reaktorów beżowo-brązowy o znacznej koncentracji, dobrze sedymentujący. Recyrkulacja osadu prowadzona w sposób ciągły. Ścieki odprowadzane do odbiornika poniżej osadników wtórnych są klarowne, przejrzyste, lekko żółte, optycznie czyste - bez widocznej zawiesiny. Podczas przedmiotowej kontroli przedstawiciel Spółki okazał wymagane dokumenty związane z eksploatacją instalacji. Dokumentacja eksploatacyjna prowadzona jest w formie elektronicznej z możliwością edycji i wydruku danych do aktualnych potrzeb. Pomiar ilości ścieków rejestrowany jest za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego z przekaźnikiem sygnału do komputera centralnego. W czasie trwania kontroli dokonano poboru próbek średniodobowych ścieków surowych na dopływie i oczyszczonych na odpływie z komory pomiarowej zgodnie z protokołem poboru nr K/12/2014 stanowiącym załącznik nr 5

W oparciu o rejestry ilości odprowadzanych ścieków w 2013 r. oczyszczono i odprowadzono do odbiornika z oczyszczalni w Korzyścienku 7006930 m^3 co daje średnią $19197 \text{ m}^3/\text{db}$ z czego na okres (sezon) czerwiec-wrzesień przypada 2542080 m^3 dając średnią $20837 \text{ m}^3/\text{d}$, a w miesiącach poza sezonem 4464850 m^3 przy średniej 18373 m^3 . Na podstawie przedstawionego zestawienia ilości odprowadzonych ścieków nie stwierdzono przekroczenia w okresie sezonu jak również rocznej ich ilości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym znak K-SR-Ś-3/6811/17-2/03 z dnia 04.08.2003 r obowiązującym do końca grudnia 2013 roku. Dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków w ww. pozwoleniu określono na poziomie $Q = 28.000 \text{ m}^3/\text{d}$ - miesiąc czerwiec-wrzesień i $Q = 19.000 \text{ m}^3/\text{d}$ - pozostałe miesiące roku. W myśl obowiązującego od początku 2014 r. pozwolenia wodnoprawnego znak: WOŚ.II.7322.14.2013.ZdK z dnia 08.01.2014 r. $Q_{\text{maks}} = 8454248 \text{ m}^3$, $Q_{\text{śr./rok}} = 23162 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{z sezonu letniego}} = 24219 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{poza sezonem}} = 22539 \text{ m}^3/\text{d}$ przy zachowaniu dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń na warunkach określonych w ww. decyzji stanowiącej zał. nr 4

Zgodnie z ww. pozwoleniem wodnoprawnym Spółka jest zobowiązana do poboru 24 próbek ścieków surowych i oczyszczonych w ciągu roku - pobieranie po 2 próbki w miesiącu w regularnych odstępach czasu i stale w tym samym miejscu. Badania ścieków oczyszczonych wykonywane są we wskaźnikach określonych w ww. pozwoleniu przez własne laboratorium, posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 1156 w związku z tym został spełniony wymóg określony w art.147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) W świetle sprawozdań przedstawionych przez Kontrolowanego wynika, że oczyszczalnia nie przekracza warunków dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie stężeń z wyjątkiem wskaźnika azotu ogólnego, gdzie w 2013 roku wystąpiło 7-krotnie przekroczenie przy czym 4-krotnie w okresie zimowym przy niskich temperaturach (temperatura ścieków w reaktorze poniżej 12°C) co zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest brane pod uwagę i nie stanowi naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego, natomiast średnia z pozostałych 20 wyników mieści się w warunkach dopuszczalnych i wynosi $9,5 \text{ mg/l N}$ przy dopuszczalnych 10 mg/l N .

Zestawienie wyników z badań za 2013 r. wraz z określeniem % redukcji stanowi zał. nr 6. Informacje dotyczące wyników badań za kontrolowany okres przekazywane były do WIOŚ w Szczecinie Delegatury w Koszalinie zgodnie z obowiązującymi wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzeń i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

W trakcie kontroli oczyszczalni w Korzyścienku dokonano poboru średniodobowych prób ścieków surowych na dopływie oraz oczyszczonych na wylotach z osadnika radialnego nr 1 i nr 2. Probki do badań pobrane zostały proporcjonalnie do przepływu w ciągu 24 h rozpoczynając w dniu 23.03.2014 r. godz. 8:00

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

i odcząc dnia 24.03.2014 r. godz 8:00.

Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych pobranych podczas kontroli zawiera sprawozdanie z badań Nr 74-PK/Ś/2014 stanowiące **zał. nr 7**. Oznaczone wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych mieszczą się w warunkach dopuszczalnych pozwolenia wodnoprawnego z wyjątkiem wskaźnika azot ogólny, którego stężenie średnie wynosi 12,2 mg/l N przy czym temperatura w reaktorze wynosiła 11,8 °C- na podstawie danych laboratorium zakładowego.

MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu posiada uregulowany stan formalno-prawny na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 maja 2005 r. znak K-SR-Ś-5/6620/16-2/05 (z kolejnymi zmianami: 10 września 2006 r., 17 maja 2007 r. i 15 kwietnia 2008 r.) na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Ostatnie zmiany decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2011 r.

Ilość wytworzonych odpadów w roku 2013 i 2014 r do czasu rozpoczęcia kontroli na podstawie prowadzonej ewidencji oraz przedłożonego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku przedstawia **zał. nr 8**.

- 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
- 0,020 Mg / 0,010 Mg
- 16 05 06* – chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych - 0,065 Mg / 0,000 Mg,
- 16 05 07* - zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) – 0,00 Mg / 0,020 Mg,
- 18 01 03* - inne odpady ... z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – 0,0455 Mg / 0,00 Mg,
- 19 08 01 – skratki – 231,98 Mg / 40,76 Mg,
- 19 08 02 – zawartość piaskowników – 259,44 Mg / 55,80 Mg,
- 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 6512,5 Mg / 1076,90 Mg,
- 19 98 09 - tłuszcze z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze – 191,28/27,14 Mg

Powyższe ilości wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów nie stanowią przekroczenia ilości określonej w w/w decyzji o wytwarzanych odpadach oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Powstające odpady przekazywane były uprawnionym podmiotom zgodnie z załączonym rejestrem stanowiącym **zał. nr 9**. Wytworzone osady ściekowe w roku 2013 r. poddawane były badaniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137 poz.924) z częstotliwością co dwa miesiące pod względem fizykochemicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym oraz na zawartość metali ciężkich. W żadnej z ww. próbek nie stwierdzono obecności żywych jaj pasożytów chorobotwórczych jak również obecności Salmonelli oraz nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości dla metali ciężkich określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. nr 137, poz.924 ze zm.).

Zestawienie wyników badań osadów ściekowych w 2013 r. przedstawia **zał. nr 10**. Powyższe osady zagospodarowane były przez władającego gruntem - konsorcjum firm, którego liderem w myśl umowy jest P.P.H.U. „KAMROL” Wincenty Rogacki ul. Kwiatowa 17, 64-800 Chodzież, Rataje - na gruntach Gospodarstwa Rolnego Anny Pol-Aniukstys oraz Gospodarstwa Rolnego Danuty i Lecha Pol będących członkami konsorcjum.

Zgodnie z art. 96 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.), wytwórca komunalnych osadów ściekowych – MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, powiadamiał w roku 2013 trzykrotnie (daty wpływu do WIOŚ Szczecin Delegatura w Koszalinie pism: 31.05, 09.09 i 08.10. 2013 r.) o przystąpieniu do przekazywania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi. Na podstawie przedłożonych kart przekazania oraz aplikacji (**zał. Nr 11**) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w 2013 r. zastosowano je na gruntach a) Gospodarstwa Rodzinnego Anny Pol-Aniukstys, na działce (pow. 54,0 ha) nr 208/1, obręb Czarne (0026), gmina Płoty i wykorzystanej powierzchni jak poniżej:

- 05.2013 r. - 750,1 Mg osadów na powierzchni 6,5 ha,
- 06.2013 r. – 575,3 Mg osadów na powierzchni 5,0 ha,
- 07.2013 r. – 625,6 Mg osadów na powierzchni 5,4 ha,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- 08.2013 r. – 500,5 Mg osadów na powierzchnię 4,2 ha,
- 09.2013 r. – 373,95Mg osadów na powierzchnię 3,2 ha,
- b) Gospodarstwa Rolnego Danuty i Lecha Pol na działkach (pow. 79,69 ha) o numerach ewidencyjnych 11/56, 11/57, 11/58 w obrębie Bądkowo, gm. Płoty i wykorzystanej powierzchni:
- 03.2013 r. – 475,08 Mg osadów na powierzchnię 4,4 ha,
- 03.2013 r. – 1021,07 Mg osadów na powierzchnię 8,3 ha,
- 04.2013 r. – 622,8 Mg osadów na powierzchnię 5,05 ha,
- na działkach (pow. 41,15 ha) o numerach 7/8, 38, 39, 40, 48, 50 i 51 we wsi Makowiska, gm. Płoty
- 10.2013 r. – 500,8 Mg osadów na powierzchnię 4,5 ha,
- 11.2013 r. – 226,1 Mg osadów na powierzchnię 2,0 ha,
- 12.2013 r. – 541,8 Mg osadów na powierzchnię 4,8 ha,
- działka (pow. 24,14 ha) nr 117/2 grunty we wsi Studwia.
- 11.2013 r. – 300,0 Mg osadów na powierzchnię 2,7 ha,

Na podstawie kart aplikacji komunalnych osadów ściekowych w 2013 r. wykorzystana rolniczo na całym areale gruntów o łącznej powierzchni 56,25 ha 6385,8 Mg osadu ściekowego. Zgodnie z badaniami przy średniej zawartości suchej masy 25,85% s.m.o. zastosowana dawka osadu wyniosła 29,35 Mg/ha ((6385,8 Mg x 25,85%)/56,25 ha). Osady zastosowano w celu uprawy roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub na pasze.

Zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych może być skumulowana i nie może przekraczać odpowiednio 30 Mg s.m./ha/2 lata i 45Mg s.m./ha/3 lata.

- realizacja zarządzeń pokontrolnych

Ostatnia kontrola oczyszczalni miała miejsce na przełomie maja i czerwca 2013 r. w trakcie której, stwierdzono nieprawidłowości skutkujące wydaniem zarządzenia pokontrolnego znak DL7023.71.1.2013.AWI z dnia 25.06.2013 r. Zarządzenie dotyczyło obowiązku powiadamiania każdorazowo Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której osady mają być stosowane na co najmniej 7 dni przed przekazaniem, z termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zarządzenia pokontrolnego. Zarządzenie realizowane jest na bieżąco - MWiK Kołobrzeg oczyszczalnia w Korzyścienku każdorazowo powiadamia w formie pisemnej zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) informacje wskazując władającemu powierzchnią ziemi oraz numery ewidencyjne działek, na których komunalne osady ściekowe mają być stosowane.

- opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym również opłaty podwyższone

MWiK” Spółka z o.o. w Kołobrzegu nalicza i wnosi opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. W oparciu o zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wynika, że Spółka za 2013 r. wniosła opłaty w wysokości:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 1 886,00 zł;
- pobór wód – 457 174,00 zł;
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 277 200,00 zł

Łączna suma opłat za rok 2013 wyniosła – 736 260,00 zł

Wykaz informacji zawierający dane dotyczące zakresu korzystania ze środowiska i i wysokości należnych opłat za 2013 rok został przesłany Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego (data wpływu do UM woj. Zachodniopomorskiego WRiOŚ 07.02.2014 r.

- kary za naruszenie warunków korzystania ze środowiska

Kontrolowanemu obiektowi nie były wymierzane kary za naruszenia warunków korzystania ze środowiska.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audytowalna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.			

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
-----	-------------------	--------------------	------------------------------------	---

4. Inne zagadnienia

Aglomeracja Kołobrzeg została ustanowiona Rozporządzeniem Nr 25/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2008 r. o równoważnej liczbie mieszkańców 222 917 z oczyszczalnią w Korzyścienku. W skład aglomeracji wchodzi miasto Kołobrzeg, gmina Kołobrzeg i gminy: Ustronie Morskie, Gościno, Dygowo, Siemyśl, Rymań i Sławoborze.

Stosownie do wymogów zawartych w KPOŚK, zadania z zakresu gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji realizowane były w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

5. Informacje końcowe

Do protokołu załącza się tabelę czynności kontrolnych – załącznik nr 1, zawiadomienie o kontroli – zał. Nr 2, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 77/2014 – zał. nr 3. W trakcie kontroli sporządzono kartę charakterystyki zakładu - informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu – zał. nr 12

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych.
- 2 Zawiadomienie o kontroli
- 3 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 77/2014
- 4 Pozwolenie wodno prawne + zestawienie ilości ścieków w latach 2013-2014
- 5 Protokół poboru prób
- 6 Wyniki badań z określeniem %redukcji 2013-2014
- 7 Sprawozdanie z badań Nr 74-PK/Ś/2014
- 8 Zestawienie ilości odpadów wytworzonych w 2013 i 2014 r.
- 9 Rejestr podmiotów, którym Spółka przekazuje odpady
- 10 Zestawienie wyników badań osadów ściekowych 2013 r.
- 11 Karta aplikacji komunalnych osadów ściekowych
- 12 Karta charakterystyki Zakładu

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Paweł Hryciów, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOS wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 21/2014

Data i miejsce podpisania protokołu: dnia 11.04.2014 r Kołobrzeg

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

11 KW 2014

Paweł Hryciów

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki Inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 7

protokół kontroli nr DEL-KS 80 /2014

