

70-502 Szczecin
 Wały Chrobrego 4
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie
 75-553 Koszalin
 Zgoda 23
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 175/2014

Sygnatura protokołu	DL.7023.175.2014.AWI
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	„MIEJSKIE WODOCIĄGI i KANALIZACJA” Spółka z o.o. w Kołobrzegu, 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Artyleryjska 3, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacja do oczyszczania ścieków Instalacje: 1 Oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców i więcej
Adres kontrolowanej działalności	Oczyszczalnia ścieków w KORZYŚCIENKU ul. Wspólna 5
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Paweł Hryciów - PREZES ZARZĄDU Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji
NIP zakładu	671-00-12-257
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu	330263149
PKD/EKD	3600Z
Kod NACE	3700
Rejestracja	KRS: 0000169262 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon/ fax	94 35 23 292 oczyszczalnia 94 35 17 779 94 35 23 292
Adres strony internetowej: email	www.mwik.kolobrzeg.pl sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	PCA - 1156
Przedstawiciel zakładu	Paweł Hryciów - PREZES ZARZĄDU

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



wg KRS dla spółek prawa handlowego	Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Tomasz Urbański	Stanowisko Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	„MIEJSKIE WODOCIĄGI i KANALIZACJA” Spółka z o.o. w Kołobrzegu	
Adres do korespondencji	ul. ul. Artyleryjska 3, 78-100 KOŁOBRZEG	
NIP	671-00-12-257	
Regon	330263149	
Rejestracja	KRS: 0000169262 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego	
Telefon/ fax	94 35 23 292	94 35 23 292

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	2014-07-11
Data zakończenia kontroli	2014-08-08
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Inna
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	od 11.04.2014 do dnia kontroli
Cel kontroli	3.Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. 7.Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Andrzej Winnicki, specjalista, upoważnienie nr 161/2014
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Adrian Bujny – administrator, upoważnienie nr 161/2014 Aleksander Szafranski – kierowca, D.O. AHC738977
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	Nie uczestniczyły

1.Ustalenia kontroli

W dniu 23.06.2014 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu zostały powiadomione o planowej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. Powyższe zawiadomienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Podczas kontroli, w dniach 13/14.07.2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie -

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki Inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 4

protokół kontroli nr DEL-KS 118 /2014

Delegatura w Koszalinie przeprowadziła całonocowy pobór próbek ścieków surowych (dopływających do oczyszczalni) i oczyszczonych (odpływających z oczyszczalni) z oczyszczalni w Korzyścienku. Ze względu na zawieszenie się urządzenia pobierającego próbki i brak kompletnego poboru dobowego próbek jednostkowych, w dniu 15/16.07.2014 r. dokonano ponownego poboru. Pobrane próbki ścieków przebadano we wskaźnikach: BZT₅, ChZTCr, zawiesina ogólna, fosfor ogólny oraz azot ogólny.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - decyzja znak WOŚ.II.7322.14.2013.Zd.K z dnia 08.01.2014 r. obowiązująca do 30.12.2023 r. na wprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni w Korzyścienku do wód Morza Bałtyckiego w ilości Q śr.d (z roku) = 23 162 m³/d i Q śr.d (z sezonu letniego) = 24 219 m³/d., w których parametry odprowadzanych ścieków nie przekroczyć: BZT₅ – 15 mgO₂/dm³, ChZTCr – 125 mgO₂/l azot ogólny – 10 mg N/l, fosfor ogólny – 1,0 mg P/l, zawiesina ogólna - 35 mg/dm³, odczyn pH – 6,5-9,5, SEEN - < 50,00 mg/l.

Na podstawie sprawozdania z badań nr 230 -PK/Ś/2014 w pobranych próbkach ścieków - załącznik nr 5 - stwierdzono, że MWiK Sp. z o.o. Kołobrzegu przekroczyła dopuszczalne wielkości stężeń azotu ogólnego w ściekach odprowadzanych do odbiornika gdzie średnia arytmetyczna z 2 wylotów wyniosła 28,15 N/dm³ przy zachowaniu redukcji na poziomie 72,98%.

W okresie poprzedzającym kontrolę do WIOŚ Szczecin Delegatury w Koszalinie wpłynęła informacja od Burmistrza Miasta i Gminy Płoty w sprawie zalegania komunalnych osadów ściekowych na polach należących do p. Lecha Pola na działkach w obrębie Bądkowo, pochodzących prawdopodobnie z oczyszczalni w Korzyścienku. Przeprowadzone w trakcie kontroli postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem przez przedstawiciela PPIIU KAMROL wchodzącego w skład Konsorcjum Firm potwierdzonym kartami aplikacji komunalnych osadów ściekowych oraz pisemną informacją złożoną przez kierownika oczyszczalni w Korzyścienku, osady pochodzące z ww oczyszczalni nie były stosowane na działkach w obrębie Bądkowo w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r.

Z uwagi na złożenie przez Pana Lecha Pola wyjaśnienia, które jest sprzeczne z oświadczeniami pozostałych członków Konsorcjum a potwierdzające złożenie w ww. miejscu oprócz osadów z oczyszczalni w Płotach, również osadów komunalnych pochodzących z oczyszczalni w Korzyścienku, udzielono instruktażu dotyczącego kontroli rzetelności przestrzegania zasad stosowania osadów ściekowych w celu rolniczego wykorzystania.

W związku z wystąpieniem przekroczenia w badanej próbce kontrolnej odprowadzanych ścieków stężenia azotu ogólnego kierownik oczyszczalni został pouczony o konieczności przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego oraz konsekwencjach wynikających z ich nieprzestrzegania.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika	Ustalenia w protokole zgodnie ze sprawozdaniem z badań 230 -PK/Ś/2014 PK	pozwolenie w – p wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego decyzja nr WOŚ.II.7322.14.2013.Zd.K z dnia 08.01.2014 r.
2	Niewywiązywanie się z obowiązku niezwłocznego zmieszania komunalnych osadów ściekowych z ziemią, po przetransportowaniu ich na grunty, na których miały być zastosowane	Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Płoty oraz oświadczenie Pana Lecha Pola	§ 4 ust.4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924 z późn. zm.)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1	Eksploatacja instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego	Art. 351 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	Tomasz Urbański Kierownik Oczyszczalni w Korzyścienku	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

Do protokołu załącza się tabelę wykonanych czynności kontrolnych zał. nr 1. Z uwagi na brak zmian stanu eksploatacyjnego od czasu ostatniej kontroli oczyszczalni Korzyścienko nie uległ zmianie, w związku z czym odstąpiono od sporządzenia karty charakterystyki zakładu.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pismem znak DI.7023.175.1.2014.AWI z dnia 17.07.2014 r. (zał. nr 5), na podstawie art. 83 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), przerwał w dniu 17.07.2014 r. kontrolę rozpoczętą w MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, na czas niezbędny do przeprowadzenia badań ścieków surowych i oczyszczonych pobranych w dniu 15-16.07.2014 r.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych.
- 2 Zawiadomienie o kontroli
- 3 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 161/2014
- 4 Protokół ze złożenia ustnej informacji do protokołu
- 5 Zawiadomienie znak DI.7023.118.1.2014.AWI
- 6 Sprawozdanie z badań ścieków
- 7 Oświadczenia + notatki
- 8 Karty przekazania odpadu

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Paweł Hryciów, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOS wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją /2014

Data i miejsce podpisania protokołu: dnia 08.08.2014 r. Kołobrzeg

PREZES
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

MIĘSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, tel./fax 94 352 32 92
NIP 671-00-12-257 Numer KRS: 0000169262

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być roznieśiony w celu informowania opinii publicznej, w szczególności w mediach społecznościowych, przez którą został

Wysokość kosztów wdrożenia: 822,00 zł