PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kołobrzegu
ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg
tel.94 35 [illegible] fax 94 35 230 13
Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
78-100 KOŁOBRZEG
Wpłynęło dnia 25 LIS. 2014
Nr 10629/14 zał.



# PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr N-106/14 Kołobrzeg 21.11.2014r
*(Miejscowość i data)*

przeprowadzonej przez Joannę Turkiewicz-Gajdę starszego asystenta ds. higieny pracy i Magdalenę Chmielecką-Grząkowską – młodszy asystent w sekcji higieny komunalnej, nr upoważnienia 2216/14
*(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*
pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98,poz 1071, z późn. zm.).

## I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany**: *(pełna nazwa, adres, telefon, faks)*:
Ujęcie Wody w Bogucinie- Rościęcinie, Laboratorium MWiK w Kołobrzegu

**I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:**
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
*( imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników )*
*(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks )*

**I.3. NIP** 671-00-12-257 **REGON**330263149 **PESEL**.....

**I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym**: *(imię i nazwisko, stanowisko)*
Pan Paweł Hryciów- Prezes Zarządu

**I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu** w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, stanowisko)*
Pan Marek Maciejewski- Kierownik Ujęć Wody, Pani Beata Czechowicz- Kierownik Laboratorium, Pan Robert Starodub - Specjalista ds. BHP, Pani Teresa Opoczyńska- Spec. ds. Kadr

**I.6. Inne osoby** w obecności, których przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, ewentualnie adres)*:
brak

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 17.11.2014r. godz. 11.20; 21.11.2014r. godz.: 9.40

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:**

- ocena kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
- przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego na ujęciu wody Bogucino-Rościęcino, Laboratorium
- przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska pracy; warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy na ujęciu wody Bogucino-Rościęcino, Laboratorium,
- przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami użytkowania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996, Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)

## III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** *(stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.)*:

Przeprowadzono kontrolę sanitarną w ramach bieżącego nadzoru. W stosunku do strony nie jest prowadzone postępowanie administracyjne i egzekucyjne. Nr wpisu do KRS: 0000169262

Niniejszą kontrolą w ramach ustalonego, przedmiotowego zakresu kontroli dokonano szczegółowej oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji i preparatów chemicznych; skontrolowano prekursory narkotyków (substancji sklasyfikowanych) kategorii 2 i 3, oceniono oznakowanie opakowania substancji stwarzającej zagrożenie – „Sodu salicylan CZDA" firmy POCH S.A.; oceniono też realizację ogólnych wymogów na Ujęciu Wody w Rościęcinie, Ujęciu Wody w Bogucinie oraz Laboratorium - Obroty 1 A - w 1 egzemplarzu na potrzeby PPIS w

Kołobrzegu sporządzono formularz kontroli sanitarnej F/HP/02; F/HP/09; F/HP/12a.. F/HP/15 Kontrola objęła budynki oraz teren ujęć wody w Bogucinie i Rościęcinie.

1. Ujęcie Bogucino- strefa ochrony bezpośredniej ujęcia ogrodzona i oznakowana. Teren utrzymany w czystości i porządku. Stwierdzono, że w skontrolowanych pomieszczeniach tj. pomieszczeniu socjalnym, dyspozytorni, szatni personelu, na hali pomp, w toalecie oraz pomieszczeniach laboratoryjnych stan sanitarny zachowany. W szatni personelu zapewniono szafki ubraniowe z możliwością rozdziału odzieży własnej i roboczej. Zapewniono także apteczkę pierwszej pomocy. Kontrola hali pomp wykazała, że znajdujące się tam urządzenia utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Na ujęciu znajduje się dziesięć filtrów( pięć odżelaziających i pięć odmanganiające) oraz dwa aeratory. Wydzielono pomieszczenie chloratora - właściwie oznakowane, w którym znajduje się pojemnik 1000 l z podchlorynem sodu. Zapas pojemników z podchlorynem sodowym ustawiono na paletach wychwytujących. Przedłożono do wglądu kartę charakterystyki ww. związku. Pracownikom zapewniono środki ochrony ( rękawice, gogle, maskę p/gaz., fartuch). W pomieszczeniu tym zapewniono wentylację mechaniczną, natrysk ratunkowy oraz umywalkę z podłączeniem bieżącej wody. Na ścianach w widocznych miejscach umieszczono instrukcje stanowiskowe. Ujęcie Bogucino zaopatrywane jest przez trzynaście studni głębinowych( Nr 3,12A,2A,11A,5A,5B,6C,7C,8B, 4B,9A.10B,1C). Strefy ochrony bezpośredniej studni ogrodzone, zamykane na kłódkę. Studnie zabezpieczone alarmem.

2. Ujęcie Rościęcino - strefa ochrony bezpośredniej ogrodzona, oznakowana. Zapewniono pomieszczenia socjalno-sanitarne personelowi - utrzymane w czystości. Kontrola objęła także hale pomp (dwie pompy monitorowane z pomieszczenia dyspozytorni) oraz budynek w którym znajdują się cztery filtry „otwarte" z systemem napowietrzającym. Ujęcie to zaopatrywane jest przez sześć studni głębinowych ( Nr IIB,IIIB,26A,27A,29A,VC).

Ponadto skontrolowano pomieszczenia gospodarcze, warsztaty znajdujące się przy budynkach ujęć.

MWiK w Kołobrzegu ma wydane pozwolenie wodnoprawne z dnia 01.03.2012r. znak pisma WOŚ.II.7322.43.2011.ZdK na szczególne korzystanie z wód dla komunalnego ujęcia Bogucino-Rościęcino.

3. Laboratorium MWiK- stwierdzono, że w skontrolowanych pomieszczeniach tj. szatni personelu laboratorium, pomieszczeniu inkubacji, pożywkarni, pracowni fizyko-chemicznej, pokoju aparaturowym, w magazynie na odczynniki chemiczne, sterylizatorni, pokoju śniadaniowym oraz w pokoju przyjmowania próbek stan sanitarny zachowany. W pomieszczeniach przy umywalkach zapewniono środki higieny tj. mydło antybakteryjne Cindy i ręczniki jednorazowego użytku. Do dezynfekcji w zastosowaniu aerodesin 2000. W pomieszczeniu pracowni fizyko-chemicznej zamontowano natrysk ratunkowy, a także przy zlewie urządzenie do przemywania oczu i twarzy. Stwierdzono, że wszystkie odczynniki chemiczne przechowywane w wydzielonych szafkach, w opakowaniach i pojemnikach opisanych z aktualną datą ważności. Magazyn na odczynniki ma zapewnioną wentylację mechaniczną. Odczynniki i substancje chemiczne przechowywane są w wentylowanych szafach. Przedłożono do wglądu karty charakterystyk odczynników i substancji używanych w laboratorium. Pracownikom laboratorium zapewniono odzież i obuwie robocze.

Ponadto zakres kontroli objął ocenę przydatności wody przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.). Kontrola wykazała, że próbki wody pobierane są zgodnie z harmonogramem ustalonym z PPIS w Kołobrzegu przez przeszkolonych próbkobiorców, a zakres badań w ramach kontroli wewnętrznej jest zgodny z ww. rozporządzeniem. Badania próbek wody wykonywane są we własnym laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji Nr AB 1156 wydany przez PCA ważny do 16.03.2018r. i decyzję zatwierdzającą Nr 13/14 z dnia 14.05.2014r. znak pisma PS-N-HK-600-24/14 wydaną przez PPIS w Kołobrzegu. W ramach monitoringu przeglądowego próbki badane są przez firmę zewnętrzną SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna. Laboratorium te posiada certyfikat akredytacji PCA Nr AB1232 ważny do 08.11.2018r. oraz decyzję zatwierdzającą z dnia 27.10.2014r. znak pisma 17/NS/HK.4560-131d/14 obowiązującą do 08.11.2015r.. Przedłożono do wglądu umowę zawartą miedzy MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu a SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. z dnia 24.03.2014r.. Z wykazu badań wynika, że w zakres badań laboratorium wchodzi: pH, $BZT_5$ , ChZT, chlorki, siarczany, tlen rozpuszczony, barwa, mętność,

przewodność elektryczna właściwa, indeks nadmanganianowy, chlor wolny, żelazo ogólne, mangan, twardość ogólna, wapń, magnez, azotany, azotyny, jon amonowy, temperatura, ogólna liczba bakterii w 36°C, ogólna liczba bakterii w 22°C, liczba bakt. grupy coli, liczba bakt. Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, liczba Pseudomonas aeruginosa. W ciągu ostatniego roku w zakresie badań zmieniła się metoda badań pII- badania wykonuje się na podstawie normy polskiej PS-EN ISO 10523:2012. Poszerzono także zakres pomiarowy badań żelaza ( 0,02-10,0) mg/l- wykonuje się na podstawie procedury badawczej. Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań w ramach kontroli wewnętrznej, jak i zleconych wpisywane są do Dziennika Analiz Mikrobiologicznych i Dziennika Analiz Fizyko-Chemicznych. W trakcie kontroli przeanalizowano wpisy w badań i stwierdzono pojedyncze bakterie coli i enterokoki kałowe w kilku badanych próbkach. W próbce Nr 95/2014/B z dnia 17.02.2014r. pobranej w pkt. SUW Rusowo wykryto 1 bakterie enterokoka kałowego- badanie powtórzono 19.02.2014r. Nr próbki 104/2014/B wynik niekwestionowany. W próbce Nr 174/2014/B z dnia 17.03.2014r. pobranej w Podczelu wykryto 1 bakterie coli- badanie powtórzono 24.03.2014r. Nr próbki 196/2014/B wynik niekwestionowany. Ponadto laboratorium z dniu 01.08.2014r. uczestniczyło w badaniach biegłości organizowanych przez PT/Aquacheck runda 469/LGC w zakresie badania pH, przewodności elektrycznej oraz jon amonowego. W obiekcie funkcjonuje instrukcja systemowa IS-06-Pa-10 zgodnie z którą o wstrzymaniu dopływu wody i o awariach na terenie Powiatu Kołobrzeskiego faksem informowany jest PPIS w Kołobrzegu. W 2014r. nie było awaria na sieci.

**4.** Aktualny stan zatrudnienia w Spółce: ogółem 206 pracowników na umowy o pracę, w tym kobiety – 43, nie są zatrudniani pracownicy młodociani oraz niepełnosprawni. Pracę nocną świadczy 77 pracowników, w tym zatrudnieni na Ujęciu Wody w Rościęcinie i Bogucinie – 18 (w tym 1 K), Laboratorium – 9 (K)., w tym 8 laborantek.

**5.** Profilaktyka lekarska – skontrolowano zaświadczenia lekarskie pracowników ocenianych działów spółki. Badania przeprowadził lekarz uprawniony - Maria Płazińska, z którą zakład ma zawartą umowę na sprawowanie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami. Badania są aktualne, nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanych stanowiskach pracy.

**6.** Terminy kolejnych badań są zgodne z wytycznymi metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań lekarskich profilaktycznych.

7. W zakładzie nie notowano podejrzeń o choroby zawodowe - w okresie od ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej dn. 05.03.2014r.

**8.** Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - pracownikom zapewnia się szkolenie w zakresie BHP przed dopuszczeniem do pracy oraz prowadzone są okresowe szkolenia w tym zakresie; pracownicy laboratorium podlegają dodatkowym szkoleniom prowadzonym przez kierownika; ostatnie szkolenie odnowieniowe z zakresu instrukcji BHP funkcjonujących w Dziale laboratorium, odbyło się dnia 04.03.2013r. – 7 osób oraz dnia 07.10.2013r. - 1 osoba.

**9.** Pracodawca sklasyfikował szkodliwe czynniki biologiczne występujące na stanowiskach pracy - zaliczane do 2 grupy zagrożenia zg. z rozporządzeniem MZ z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki /Dz.U. Z 2005r. Nr 73, poz. 645 z późn. zm./- wykaz w załączeniu do protokołu.

**10.** Pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy na Ujęciu Wody w Bogucinie, Rościęcinie.W trakcie kontroli dokonano przeglądu oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy: Stanowisko operator Ujęcia Wody /dokument z dn., 25.10 2010r./ – lokalizacja stanowiska pracy – Rościecino, Bagicz, ujęcia i stacje uzdatniania wody TEG: pomieszczenia technologiczne, pomieszczenia higienicznosanitarne, teren ujęcia wody. Wykonywane czynności – operator ujęcia wody wykonuje czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń w celu zapewnienia ciągłości pracy maszyn i urządzeń do produkcji wody pitnej na ujęciu wody. Wykonuje konserwacje maszyn i urządzeń zgodnie z DTR. Polegają one na wymianie elementów zużytych na nowe. Nadzoruje prace i działanie maszyn i urządzeń, wykonuje prace sezonowe – koszenie, odśnieżania. Operator wykonuje prace na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach obsługuje i jeździ kładem. Jako źródło zagrożenia uwzględniono m.in. hałas /źródło zagrożenia - praca maszyn i urządzeń/; substancje i preparaty chemiczne uczulające /olcje, smary/; zagrożenia biologiczne /źródło zagrożenia- przyczyna: zwierzęta (stawonogi, kleszcze) lasy liściaste i

mieszanc – ukłucie kleszczy; zwierzęta (komary) w sąsiedztwie zbiorników wodnych – ukłucie komara; laseczka tężca –gleba, kał, ścieki –bezpośrednie, przyranne/. Jako stosowane środki ochrony przed zagrożeniami: zwalczanie kleszczy, ochrony osobiste, tępienie komarów, szczepienia , szybkie opatrywanie ran, dezynfekcja. Ryzyko dla uwzględnionych zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi oszacowano jako akceptowalne po ocenie.

Ponadto dokonano przeglądu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska uzdatniania wody podchlorynem sodu /dokument z dn. 25.10.2010r./ –lokalizacja stanowiska pracy – w Ujęciu wody w Bogucinie; stosowane narzędzie, materiały: pompka do przelewania płynów, wiadra, pojemniki na podchloryn. Rodzaj czynności i sposób i wykonywania – rozładunek podchlorynu (pojemniki o ciężarze 30 kg), przelewanie pompką ze zbiorników mniejszych do zbiornika większego. Stosowne środków ochronnych: rękawice kwasoodporne, kask, aparaty powietrzne, buty kwasoodporne, fartuch kwasoodporny, maska ochronna.

Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne: kontakt ze skórą / sodu podchloryn/, poparzenie, kontakt z oczami- poparzenie, utrata wzroku; przy spożyciu – poparzenia wewnętrzne, śmierć. Przy wdychaniu – poparzenia dróg; substancje i preparaty chemiczne –alergia. Ryzyko akceptowalne po ocenie.

**11.** Pracowników zapoznano z oceną ryzyka zawodowego, co zostało pisemnie udokumentowane.

**12.** Pracodawca na mocy § 13 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz.Nr 33, poz. 166/, odstąpił od wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, tj. hałasu.

Na Ujęciu Wody w Rościęcinie – na podstawie wyników badań hałasu z dnia 20.09.2011r., wykonanych przez akredytowanc Laboratorium Badań Środowiska Pracy SONOLUX, na stanowisku operatora ujęcia wody podczas dozoru i obsługi urządzeń w hali pomp oraz dozoru pracy urządzeń w pomieszczeniu dyżurki krotność NDN hałasu odniesionego do tygodniowego wymiaru czasu pracy, maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego oraz szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego <0,1. Wcześniej, na podstawie przeprowadzonych wyników badań dnia 06.10.2009r., przy normalnym toku pracy przy dozorze i obsłudze urządzeń ujęcia wody – krotność NDN hałasu odniesionego do tygodniowego wymiaru czasu pracy, maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego oraz szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego wynosiła <0,1 najwyższego dopuszczalnego natężenia.

Na Ujęciu Wody w Bogucinie – na podst. wyników pomiarów z dnia 03.10.2007r., wykonanych przez akredytowane Laboratorium Badań Środowiska Pracy Sonolux - na stanowisku operatora ujęcia wody / dyspozytora/ podczas dozoru i obsługi urządzeń w hali pomp przy pracy 1 pompy- poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego/ tygodniowego wymiaru czasu pracy wartość dB 66,1 +- 1,8, co stanowi krotność najwyższego dopuszczalnego natężenia < 0,1; maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 87, 0 +_ 1,2 , co stanowi krotność NDN <0,1, szczytowy poziom ciśnienia akustycznego 104, 3 +_ 1,2, co stanowi krotność NDN <01. Wcześniejsze badania środowiska pracy przeprowadzone na stanowisku operatora ujęcia wody / dyspozytora podczas przeglądu urządzeń w hali pomp, dozoru i obsłudze urządzeń ujęcia wody, w pozostałym czasie dozoru w dyspozytorni - bez narażenia na hałas. Na podst. pomiarów z dnia 8 i 19.09.2005r. wykazano - poziom ekspozycji na hałas odniesiony od 8 godzinnego dobowego/ tygodniowego wymiaru czasu pracy wartość 63,7dB, co stanowi krotność NDN <0,1; maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 81,9 dB, co stanowi krotność NDN 0,1; szczytowy poziom ciśnienia akustycznego 97,9 dB, co stanowi krotność NDN <0,1.

**13.** Pracownikom zapewnia się odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującą Zakładową Tabelą Norm odzieży roboczej i ochron indywidualnych dla pracowników MWiK Sp. z o.o.w Kołobrzegu, wprowadzoną Uchwałą Zarządu z dnia 07.12.2011r. Nr 177/2011. Pranie odzieży i dezynfekcję przeprowadza podmiot zewnętrzny, z którym zawarto umowę na szycie, pranie i konserwację ubrań roboczych -tj. Stapol Piotr Staszków, ul. Sienkiewicza 48a, 77-300 Człuchów.

**14.** Pracownikom zapewnia się niezbędne środki czystości i higieny osobistej oraz środki do dezynfekcji, których rodzaj i ilość jest dostosowana do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy wykonywaniu określonych prac.

**15.** Dla kontrolowanych działów spółki obowiązują instrukcje, m.in.: ogólna BHP w laboratorium, instrukcja udzielania I pomocy, instrukcja – przepisy higieny i bezpieczeństwa pracy z kwasami, instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie chemicznym, instrukcja obsługi i eksploatacji uzdatniania wody w Bogucinie, ogólne zasady i warunki BHP przy wykonywaniu czynności przygotowywania roztworów chemicznych (podchloryn sodu), instrukcja BHP dla pracowników przy stosowaniu środków chemicznych w oczyszczalniach ścieków i uzdatnianiu wody; instrukcja obsługi i eksploatacji uzdatniania wody w Rościęcinie; instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu podchlorynu sodu do uzdatniania wody; instrukcja bezpiecznego postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi.

**16.** W laboratorium Spółki stosowane są prekursory narkotyków:
- kwas solny - średnie roczne zużycie 1 litr,
- kwas siarkowy - roczne zużycie 1 litr,
- nadmanganian potasu roczne zużycie 1 litr / (po rozcieńczeniu 1 ampułki 0,02 mol/l)

Poszczególne urządzenia, instalacje na Ujęciu Wody w Rościęcinie i Bogucinie ponadto zaplecze socjalne dla pracowników wizytowano w dniu 21.11.2014r. w obecności Kierownika Ujęć Wody oraz Specjalisty ds. BHP.

Dział Laboratorium obszar badania wody wizytowano w dniu 21.11.2014r. w obecności Kierownika Beaty Czechowicz oraz Specjalisty ds. BHP Roberta Starodub.

Dokumentację pracowniczą oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do oceny i weryfikacji przedstawili Robert Starodub - Specjalista ds. BHP, Teresa Opoczyńska- Spec. ds. Kadr

W zakładzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

**III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli***:

Nie dotyczy

**III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki** – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy

**III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**

1. Sprawozdanie z badań wykonanych przez SGS Eko-Projekt Sp. z o.o.
   Nr SB/58219/09/2014 z dnia 30.09.2014r
2. Sprawozdania z badań wykonane przez MWiK Sp. z o.o.
   Nr 48/11/2014/NLW z dnia 21.11.2014r.
   Nr 49/11/2014/NLW z dnia 21.11.2014r.
   Nr 50/11/2014/NLW z dnia 21.11.2014r.
   Nr 51/11/2014/NLW z dnia 21.11.2014r.
   Nr 52/11/2014/NLW z dnia 21.11.2014r.
   Nr 53/11/2014/NLW z dnia 21.11.2014r.
3. Sprawozdanie z badań środowiska pracy z dn. 8 i 19.09.2005r., 23.10.2007r., 06.10.2009r. oraz 20.09.2011r.

**III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

1. zaświadczenie z badań lekarskich profilaktycznych pracowników,
2. opracowane instrukcje stanowiskowe BHP - przeglądowo
3. dokumentacja oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska operator Ujęcia Wody oraz stanowiska uzdatniania wody podchlorynem sodu
4. Sprawozdania z badań i pomiarów środowiska pracy j/w w pkt. III.4

---

**IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli** z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

**V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu***

-Kserokopia pozwolenia wodno prawnego z dnia 01.03.2012r. znak pisma WOŚ.II.7322.43.2011.ZdK

-Wykaz badań wykonywanych przez Dział Laboratoryjny( Podręcznik do Systemu Zarządzania w Dziale Laboratoryjnym Wyd.10, Egz. 01),

-„spis stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (niebezpiecznych) –Dział Laboratorium – obszar badania wody,

-Spis stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin – Dział Laboratorium : obszar badania wody,
-Karta Charakterystyki substancji chemicznej sodu salicylan CZDA,
-Karta Charakterystyki podchloryn sodu techniczny gat. S,

---

**VI. Uwagi i zastrzeżenia** osób uczestniczących w kontroli.
**Wnoszę/nie wnoszę**** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:
.....

---

**VII. Za stwierdzone nieprawidłowości** wymienione w protokole w pkt. .... nie nałożono/ nałożono**
mandat karny na ..... nie dotyczy .....
.....
*(imię i nazwisko, stanowisko)*
..... w wysokości..... na podstawie art. .....
*(nr mandatu karnego)* *(podstawa prawna)*
.....
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr .....

---

**Poprawki i uzupełnienia do protokołu** – naniesiono/nie naniesiono** .....
.....
*( podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują )*

---

***Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.***
***W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.***
.....

---

**Dokonano/nie dokonano**** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**
**Wydano/nie wydano**** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej ** .....
**Data i godz. zakończenia kontroli:** 17.11.2014r. godz. 13.20 , 21.11.2014r., godz. 13.15

PREZES ZARZĄDU MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORIUM Kierownik d/s Jakości

**Łączny czas kontroli:** 5 godz. 35

min .....
*(podpis i/lub pieczęć imienna bezpośredniego kontrolującego zakładu)*
SPECJALISTA ds. BHP i PPOŻ
STARSZY SPECJALISTA ds. Kadr Socjalnych MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
KIEROWNIK UJĘĆ WODY
.....
*(podpis osób obecnych podczas kontroli)*
*(podpis i/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))*

mgr inż. Robert Cieszyński inż. Marek Maciejewski

---

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 24 LIS. 2014

PREZES ZARZĄDU MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

.....
*(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)*
Paweł Hrycków

---

**POUCZENIE**: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

---

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.*
*Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

---

** - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"*
*** - właściwe zakreślić*