

Kołobrzeg 20.01.2015r

PS – N – HK – 4400 – 15/15

"MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 78-100 KOŁOBRZEG	
Wpłynęło dnia	21.01.2015
Nr	00591/15
zof.	

**Pan Jerzy Kołakowski**  
**Wójt Gminy Ustronie Morskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zgodnie z § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm / przesyła ocenę jakości wody dostarczanej z wodociągów na terenie gminy Ustronie Morskie w roku 2014. W załączeniu tabela.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kołobrzegu  
*mgr Włodzisław Wróbel*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Starosta Kołobrzegi
3. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
4. a.a.

**Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągów na terenie gminy Ustronie Morskie w roku 2014**

l.p.	Wodociąg z ujęciem w miejscowości	Producent wody	Całkowita produkcja wody m <sup>3</sup> /dobę	Liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę w gminie	Jakość wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (DZ. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm)	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne
1	Rusowo	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78 -100 Kołobrzeg	51,3	338	Woda przydatna do spożycia	Nie występują		-
2	Kukinia	j.w.	77	455	Woda przydatna do spożycia	Nie występują		-
3	Bagicz	j.w.	1326,3	2823	Woda przydatna do spożycia	Nie występują		-

4	OW „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim	Przedsiębiorstwo Usług Turystyczno-Rehabilitacyjnych "Wodnik" H.M. Rudniccy Sp. J. ul. W. Polskiego 28, 78-111 Ustronie Morskie	18		Woda przydatna do spożycia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bakterie z grupy coli,</li> <li>2. Mangan,</li> <li>3. Bakterie z grupy coli,</li> <li>4. Bakterie z grupy coli,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Została wydana decyzja dot. warunkowej przydatności wody do spożycia oraz poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym z terminem realizacji do 22.06.2014r</li> <li>2. Została wydana prolongata decyzji dot. warunkowej przydatności wody do spożycia oraz poprawy jakości wody pod względem fizykochemicznym z terminem realizacji do 30.09.2014r</li> <li>3. Została wydana decyzja dot. warunkowej przydatności wody do spożycia oraz poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym z terminem realizacji do 11.08.2014r</li> <li>4. Została wydana decyzja dot. warunkowej przydatności wody do spożycia oraz poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym z terminem realizacji do 21.09.2014r</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzono dezynfekcję studni i sieci wodociągu lokalnego OW Leśna Polana, decyzja wykonana</li> <li>2. Usprawniono proces uzdatniania wody, decyzja wykonana</li> <li>3. Przeprowadzono dezynfekcję studni i sieci wodociągu lokalnego OW Leśna Polana, decyzja wykonana</li> <li>4. Przeprowadzono dezynfekcję studni i sieci wodociągu lokalnego OW Leśna Polana, decyzja wykonana</li> </ol>
---	--------------------------------------	---	----	--	----------------------------	---	--	--

5	OW „ALIBABA” w Ustroniu Morskim	Przedsiębiorstwo Gastronomiczno- Handlowo-Usługowe "FOR-GAM" Mieczysław Foryś	10		Woda warunkowo przydatna do spożycia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bakterie z grupy coli,</li> <li>2. Mętność, jon amonowy, żelazo, mangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Została wydana decyzja dot. warunkowej przydatności wody do spożycia oraz poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym z terminem realizacji do 30.06.2014r</li> <li>2. Trzykrotnie wydano prolongatę terminu wykonania decyzji dot. warunkowej przydatności wody do spożycia oraz poprawy jakości wody pod względem fizykochemicznym z terminem realizacji do 30.06.2015r</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzono dezynfekcję studni i sieci wodociągu lokalnego OW Alibaba, decyzja wykonana</li> <li>2. Decyzja w trakcie realizacji</li> </ol>
---	--	---	----	--	---	--	--	--