

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

70-502 Szczecin
 Wały Chrobrego 4
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie
 75-553 Koszalin
 Zgoda 23
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 84/2016

Sygnatura protokołu	DL.7023.1.78.3.2016.AWI	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz.584 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	MWiK Sp. z o.o. Kołobrzeg - oczyszczalnia ścieków Kołobrzeg (Korzyścienko), ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacja do oczyszczania ścieków Instalacje: 1 Oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców i więcej	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Paweł Hryciów Piotr Moździerz	Prezes Zarządu Spółki Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330263149	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	Średni przedsiębiorca	
Rejestracja	0000169262	
Telefon/ fax.	94 3523292	94 3523292
Adres strony internetowej: email	www.bip.mwik.kolobrzeg.pl sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Paweł Hryciów Piotr Moździerz	Stanowisko Prezes Zarządu Spółki Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji
Udzielający informacji:	Imię i nazwisko	Stanowisko

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 5

protokół kontroli nr DEL-KS 78/2016

(imię i nazwisko, stanowisko)	Tomasz Urbański	Kierownik Oczyszczalni Ścieków
-------------------------------	-----------------	--------------------------------

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg
Adres do korespondencji	Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski
Regon	330263149
Rejestracja	Nr KRS: 0000169262 – Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS
Telefon/ fax.	94 3523292 94 3523292

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	13-05-2016
Data zakończenia kontroli	28-06-2016
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	inna
Data poprzedniej kontroli	19-03-2016
Okres objęty kontrolą	bieżący
Cel kontroli	Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Andrzej Winnicki	Specjalista	upoważnienie nr 36/2016
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Andrzej Jagiełło	specjalista	36/2016
	Piotr Gawel	specjalista	36/2016
	Marek Ociepka	starszy administrator	36/2016
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie uczestniczyły		

1. Ustalenia kontroli

1.1 Informacje o kontrolowanym podmiocie

Kontrolowany podmiot został zawiadomiony o planowanej kontroli zawiadomieniem z dnia 05.05.2016 r., znak DI.7023.1.78.2016.AWI. – zał. nr 1.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie Upoważnienia Nr 81/2016 z dnia 12.05.2016 r. – zał. nr 2.

Kontrolą objęto mechaniczno biologiczną oczyszczalnię ścieków dla miasta Kołobrzeg, która została zlokalizowana w Korzyścienku na działce nr 314/15 o powierzchni 11,3369 ha, obręb Korzystno nr 0005, gmina Kołobrzeg. Jest to instalacja z podwyższonym usuwaniem związków biogenych wg technologii wielofazowego niskoobciążonego osadu czynnego z możliwością wsparcia procesu koagulantem. Położenie oczyszczalni określają współrzędne: N:54°9'35,56", E:15°31'22,25"; X: 705094,09, Y: 273060,55. Właścicielem i eksploatatorem oczyszczalni są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu działająca na podstawie wpisu do KRS 0000169262 – Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS, natomiast działki, na której się znajduje stanowi własność Gminy Kołobrzeg, a Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu posiadają tytuł prawny do wieczystego jej użytkowania.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

MWiK Sp.z o.o. w Kołobrzegu posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak: WOŚ.II.7322.14.2013.ZdK z dnia 08.01.2014 r. na odprowadzanie do Morza Bałtyckiego oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Korzyścienku w ilości: $Q_{\text{roczne}} = 8\,454\,248 \text{ m}^3$, $Q_{\text{śr./rok}} = 23\,162 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{z sezonu letniego}} = 24\,219 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{poza sezonem}} = 22\,539 \text{ m}^3/\text{d}$ przy zachowaniu dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń na warunkach określonych w ww. decyzji.

Oczyszczalnia ta przyjmuje ścieki komunalne z terenu miasta Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie oraz z terenu gmin: Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl i Sławoborze, które zostały włączone na przełomie lat 2010/2011 w ramach zrealizowanego projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Oprócz przejęcia ścieków z terenu powyższych gmin Spółka przejęła ujęcia wody wraz z sieciami wodociagowymi. W chwili obecnej Spółka na terenie 5 gmin eksploatuje 13 ujęć wód podziemnych + ujęcie Bogucino-Rościęcino zaopatrujące miasto Kołobrzeg w wodę.

W ramach prowadzonego „Monitoringu rzek Przymorza oraz Odry na potrzeby bilansu ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku wraz z kontrolą źródeł punktowych, z których zanieczyszczenia wprowadzane są bezpośrednio do morza w województwie zachodniopomorskim w latach 2015-2017. przeprowadzono kontrolę, której celem było pobranie średniodobowych próbek ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Korzyścienku.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli

W trakcie kontroli w dniach od 15 do 24 maja 2016 r. dokonano poboru 6 średniodobowych próbek ścieków oczyszczonych proporcjonalnie do przepływu.

Wyniki badań ścieków oczyszczonych pobranych podczas kontroli zawiera poniższe tabelaryczne zestawienie oraz załącznik nr 4. Pomiary zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych wykonane zostały w zakresie wskaźników: azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, ogólny, BZT₅, fosfor ogólny, ortofosforany, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć.

ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ od 16 do 24 maja 2016 r

Data poboru wylot po osadnikach	15/16.05.2016		16/17.05.2016		17/18.05.2016		18/19.05.2016		22/23.05.2016		23/24.05.2016	
	Nr 1	Nr 2	Nr 1	Nr 2	Nr 1	Nr 2	Nr 1	Nr 2	Nr 1	Nr 2	Nr 1	Nr 2
Azot amonowy	1,28	1,18	0,9	0,89	0,93	0,91	0,92	0,90	0,92	0,91	1	0,97
Azot azotanowy	3,39	3,31	3,68	3,59	3,08	3,00	2,47	2,97	3,65	3,51	3,46	3,26
Azot azotynowy	0,470	0,460	0,419	0,427	0,295	0,307	0,263	0,279	0,287	0,293	0,26	0,244
Azot ogólny	8,0	7,9	8,5	7,7	6,6	6,4	6,0	6,0	7,3	7,2	7,1	6,7
BZT ₅	5,3	6,0	4,1	4,3	4,2	4,3	4,1	4,3	4,8	5	3,9	4,2
Fosfor ogólny	0,28	0,27	0,24	0,24	0,22	0,23	0,25	0,25	0,27	0,25	0,27	0,26
Ortofosforany	0,15	0,11	0,10	1,13	0,10	0,10	0,089	0,092	0,10	0,12	0,10	0,10
Chrom ogólny	0,0029	0,0031	0,0036	0,0047	0,0036	0,0033	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025
Cynk	0,11	0,15	0,14	0,14	0,12	0,15	0,10	0,10	0,1	0,12	0,12	0,12
Kadm	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Miedź	0,0041	0,0042	0,0047	0,0039	0,0043	0,0066	0,0015	0,0011	0,0026	0,0033	0,0035	0,0029
Nikiel	4,8	4,8	4,3	4,5	6,5	4,5	7,7	6,3	4,1	4,1	4,6	4,7
Ołów	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
Rtęć	0,199	0,193	0,101	0,100	0,093	0,114	0,054	0,101	0,109	0,087	0,126	0,081

W świetle powyższych sprawozdań wynika, że wartości oznaczonych wskaźników zanieczyszczeń BZT₅, azot ogólny, fosfor ogólny nie przekraczają warunków dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodno prawnym.

MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami na podstawie decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 5

protokół kontroli nr DEL-KS 78/2016

25.11.2014 r. znak WOŚ.II.7243.15.2014.BKoc z 10 letnim terminem jej obowiązywania, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ilość wytworzonych odpadów na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w 2014, 2015 i 2016 r. na podstawie prowadzonej ewidencji oraz przedłożonych zestawień danych o odpadach zawiera protokół Nr DEL-KS 37/2016 z dnia 19.04.2016 r.

Powyższe ilości wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów nie stanowią przekroczenia ilości określonej w w/w decyzji. Powstające odpady przekazywane były uprawnionym podmiotom. Wytworzone ustabilizowane komunalne osady ściekowe w roku 2014 i 2015 i aktualnie, poddawane są badaniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz.257) z częstotliwością raz na dwa miesiące pod względem fizykochemicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym oraz na zawartość metali ciężkich.

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu zgodnie z art. 96 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.), jako wytwórca komunalnych osadów ściekowych powiadamia o przystąpieniu do przekazywania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi każdorazowo przy zmianie działki na której są stosowane.

1.3.Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Brak naruszeń podczas kontroli z 19.04.2016 r. nie skutkowało wydaniem zarządzenia pokontrolnego.

1.4.Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu w terminie wywiązała się z obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Na podstawie art. 83a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) kontrolę przerwano w dniu 24.05.2016 r. na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbek ścieków oczyszczonych pobranych w dniach 15 do 24 maja 2016 r. Kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 24.05.2016 r. znak DI.7023.1.78.2016.AWI stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

5. Informacje końcowe

Kopie dokumentów źródłowych przedłożone przez MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu wykorzystane podczas kontroli znajdują się do wglądu w aktach zakładu w WIOŚ w Szczecinie – Delegatury w Koszalinie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zawiadomienie o kontroli
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
3. Zawiadomienie o przerwaniu kontroli – DI.7023.1.78.2.2016.AWI
4. Sprawozdania z badań prób pobranych w trakcie kontroli

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.



W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 37/2016

Miejsce i data podpisania protokołu: **Kołobrzeg, 28.06.2016 r.**


WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Eksploatacji

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej **Piotr Moździerz**


Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

"MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, tel./fax 94 352 32 92
NIP 671-00-12-257 Numer KRS: 0000169262
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 61.928.000,00 zł

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 5

protokół kontroli nr DEL-KS 78/2016

