

70-502 Szczecin
 Wały Chrobrego 4
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie
 75-553 Koszalin
 Zgoda 23
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 22/2017

Sygnatura protokołu	DI.7023.1.18.3.2016.AWI	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	MWiK Sp. z o.o. Kołobrzeg - oczyszczalnia ścieków Kołobrzeg (Korzyścienko), ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacja do oczyszczania ścieków Instalacje: 1 Oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców i więcej	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Spółki	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330263149	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	średni przedsiębiorca	
Rejestracja	0000169262	
Telefon/ fax.	94 3523292	94 3523292
Adres strony internetowej: email	www.bip.mwik.kolobrzeg.pl sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Paweł Hryciów Piotr Moździerz	Stanowisko Prezes Zarządu Spółki Dyrektor ds. Eksploatacji
Udzielający informacji:	Imię i nazwisko	Stanowisko

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

[Handwritten signatures and initials]

(imię i nazwisko, stanowisko)	Tomasz Urbański	Kierownik oczyszczalni
-------------------------------	-----------------	------------------------

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg
Adres do korespondencji	Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski
Regon	330263149
Rejestracja	Nr KRS: 0000169262 – Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS
Telefon/ fax.	94 3523292 94 3523292

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	17-02-2017
Data zakończenia kontroli	14-03-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Inna
Rodzaj kontroli	Pozaplanowa
Data poprzedniej kontroli	21-12-2016
Okres objęty kontrolą	Stan bieżący
Cel kontroli	Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Andrzej Winnicki Magdalena Majchrzak	specjalista specjalista	upoważnienie nr 208/2016
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Andrzej Jagiełło	specjalista	upoważnienie nr 208/2016
	Piotr Gawel	specjalista	upoważnienie nr 208/2016
	Andrzej Skorupa	analityk	upoważnienie nr 208/2016
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie uczestniczyły		

1. Ustalenia kontroli

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Kontrolowany podmiot został zawiadomiony o planowanej kontroli pismem z dnia 16.02.2017 r. znak DI.7023.1.18.2017.AWI w dniu 17.02.2017 r. Kontrola wszczęta została w dniu 17.02.2017 r. zgodnie z wnioskiem przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Nr 23/2017 z dnia 16.02.2017 r. znak DI.7023.1.18.1.2017.AWI.

Powyższa kontrola związana jest z poborem średnich dobowych prób ścieków oczyszczonych na wylotach z osadników radialnych nr 1 i nr 2 przez okres 6 dni w ramach prowadzonego „Monitoringu rzek Przymorza oraz Odry na potrzeby bilansu ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku wraz z kontrolą źródeł punktowych, z których zanieczyszczenia wprowadzane są bezpośrednio do morza w województwie zachodniopomorskim w latach 2015-2017”. Pobór prób średnich dobowych prowadzony był w dniach 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 26/27 i 27/28.02.2017 r. Próbkę do badań pobrane zostały proporcjonalnie do przepływu w ciągu 24 h.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki Inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 5

protokół kontroli nr DEL-KS 22/2017

Wzrost *AD*

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli

W trakcie kontroli od 17 do 28.02.2017 r. dokonano poboru 6 próbek średnich dobowych ścieków oczyszczonych. Pismem z dnia 28.02.2017 r. znak DI.7023.1.18.2.2017.AWI Spółka została powiadomiona o przerwaniu kontroli na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbek ścieków oczyszczonych pobranych podczas kontroli w dniach jak na wstępie. Wyniki badań ścieków pobranych podczas kontroli zawiera poniższa tabela. Pomiary zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych wykonane zostały w zakresie wskaźników: azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, ogólny, BZT₅, fosfor ogólny, ortofosforany.

ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ od 21 do 29 listopada 2016 r.

Data poboru	19/20.02.2017		20/21.02.2017		21/22.02.2017		22/23.02.2017		26/27.02.2017		27/28.02.2017	
wylot po osadnikach	Nr 1	Nr 2	Nr 1	Nr 2	Nr 1	Nr 2	Nr 1	Nr 2	Nr 1	Nr 2	Nr 1	Nr 2
Azot amonowy	37,78	37,46	41,98	41,45	38,44	37,65	43,54	43,69	23,55	24,42	21,20	21,37
Azot azotanowy	0,18	0,14	0,15	0,14	0,13	0,13	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08
Azot azotynowy	0,219	0,214	0,156	0,149	0,082	0,057	0,019	0,012	0,016	0,010	0,041	0,043
Azot ogólny	41,7	41,7	44,4	44,2	42,2	42,3	47,6	48,0	26,8	27,2	25,5	25,4
BZT ₅	7,6	8,4	8,8	9,8	8,0	10,0	9,0	8,4	9,4	12	9,8	12
Fosfor ogólny	0,30	0,31	0,34	0,35	0,34	0,32	0,48	0,46	0,53	0,54	0,27	0,28
Ortofosforany	0,15	0,16	0,086	0,078	0,14	0,14	0,44	0,45	0,63	0,61	0,094	0,12

W świetle powyższych sprawozdań wynika, że wartości oznaczonych wskaźników zanieczyszczeń w zakresie azotu ogólnego znacznie przekraczają warunki dopuszczalne określone w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak: WOŚ.II.7322.14.2013.ZdK z dnia 08.01.2014 r. na odprowadzanie do Morza Bałtyckiego oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Korzyścienku przy zachowaniu dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń na warunkach określonych w ww. decyzji w ilości: $Q_{\text{roczne}} = 8\,454\,248\text{ m}^3$, $Q_{\text{śr./rok}} = 23\,162\text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{z sezonu letniego}} = 24\,219\text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{poza sezonem}} = 22\,539\text{ m}^3/\text{d}$, zmienioną za zgodą stron decyzją z dnia 17.11.2015 r. znak WOŚ.II.7322.21.2015.ZdK, która nie ma wpływu na warunki szczególnego korzystania z wód tj. ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z ww. pozwoleniem wodnoprawnym Spółka jest zobowiązana do poboru 24 próbek ścieków surowych i oczyszczonych w ciągu roku. Badania ścieków oczyszczonych wykonywane są we wskaźnikach określonych w w/w pozwoleniu przez własne laboratorium, posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 1156. Spółka w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. przedłożyła 5 badań własnych ścieków surowych i oczyszczonych, z których w dwóch stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźnika azot ogólny. Powyższe przekroczenia pokrywają się z badaniami ścieków oczyszczonych wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie z próbek pobranych w dniach 26/27 i 27/28.02.2017 r. w ramach prowadzonej kontroli. Zestawienie sprawozdań z ww. badań wraz z określeniem % redukcji stanowi zał. nr 6. Spółka pismem PW/00596/17 poinformowała kontrolującego o zakłóceniach w pracy oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków spowodowanego niekontrolowanym dopływem ścieków przemysłowych w połowie miesiąca lutego, w efekcie czego zaburzony został proces nityfikacji, jak również niekorzystny wpływ miała temperatura ścieków w reaktorach biologicznych utrzymująca się na poziomie 10,7 – 11,6°C.

MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 5

protokół kontroli nr DEL-KS 22/2017

[Podpis]

gospodarki odpadami decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2014 r. znak WOŚ.II.7243.15.2014.BKoc, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ilość wytworzonych odpadów na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w 2016 r. wyniosła:

- 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 0,015 Mg
- 16 05 06* – chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych – 0,095 Mg
- 18 01 03* – inne odpady ... z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – 0,026 Mg
- 19 08 01 – skratki – 186,340 Mg
- 19 08 02 – zawartość piaskowników – 119,12 Mg,
- 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 6200,80 Mg,
- 19 98 09 – tłuszcze z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze – 267,02 Mg

Powyższe ilości wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów nie stanowią przekroczenia ilości określonej w w/w decyzji o wytwarzanych odpadach oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Powstające odpady przekazywane były uprawnionym podmiotom zgodnie z okazanym wykazem.

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych

- Po ostatniej kontroli zarządzenia pokontrolne nie były wydawane.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

- Kontrolowany jest zobowiązany do sporządzania i przedłożenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca roku za poprzedni rok kalendarzowy. Informacja powyższe za rok 2016 została przekazane z zachowaniem ustawowego terminu.

- MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu nalicza i wnosi opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

- Kontrolowanemu obiektowi nie były wymierzane kary za naruszenia warunków korzystania ze środowiska.

2. Naruszenia

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1.	Okresowo niedotrzymywanie warunków pozwolenia wodnoprawnego: przekroczenie stężeń dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń azotu ogólnego	ustalenia kontroli Sprawozdania z badań z poboru WIOŚ Nr 45 -PK/Ś/2017, Nr 47-PK/Ś/2017, Nr 48-PK/Ś/2017, Nr 49-PK/Ś/2017, Nr 52-PK/Ś/2017 i Nr 53-PK/Ś/2017,	Pozwolenie wodnoprawne znak WOŚ.II.7322.14.2013.ZdK

1. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1	Eksploatacja instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego	art. 351 - V. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 1. Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków: naruszenie warunków	Tomasz Urbański Kierownik oczyszczalni	POUCZENIE

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 5

protokół kontroli nr DEL-KS 22/2017

4. Inne zagadnienia

Kontrolowany podmiot zgodnie z Ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2013 r. poz.1107 ze zm.) jako korzystający ze środowiska poprzez emisję gazów i pyłów do powietrza, jest zobowiązany w myśl art. 7 ustawy do sporządzania i wprowadzania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami corocznego sprawozdania zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-5 ustawy.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
- 2 Upoważnienia do kontroli Nr 23/2017
- 3 Zawiadomienie o przerwaniu kontroli
- 4 Zestawienie wyników badań wraz z % redukcją
- 5 Informacja MWiK o zakłóceniach w pracy oczyszczalni
- 6 Sprawozdania z badań z poboru WIOŚ

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Spółki

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 41/2017

Miejsce i data podpisania protokołu: KOŁOBRZEG, dnia 14.03.2017 r.

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

"MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, tel./fax 94 352 32 92
NIP 671-00-12-257 Numer KRS: 0000169262
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 61.928.000,00 zł

1 SPECJALISTA
Andrzej Winnicki

2 SPECJALISTA
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

