

70-502 Szczecin  
 Wały Chrobrego 4  
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509  
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl  
 www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie  
 75-553 Koszalin  
 Zgoda 23  
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157  
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl  
 www.wios.szczecin.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 75/2017

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sygnatura protokołu                                                                         | DI.7023.1.42.2.2017.AWI                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| Podstawa do przeprowadzenia kontroli                                                        | art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) |                                                                  |
| <b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| Nazwa zakładu, adres                                                                        | MWiK Sp. z o.o. Kołobrzeg - oczyszczalnia ścieków Kołobrzeg (Korzyścienko),<br>ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski                                                        |                                                                  |
| Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji           | Instalacja do oczyszczania ścieków<br>Instalacje:<br>1 Oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców i więcej                                                                 |                                                                  |
| Adres kontrolowanej działalności                                                            | ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski                                                                                                                                       |                                                                  |
| Osoba poinformowana o podjęciu kontroli                                                     | Paweł Hryciów, Prezes Zarządu Spółki                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni) | 330263149                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej | średni przedsiębiorca                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Rejestracja                                                                                 | 0000169262                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| Telefon/ fax.                                                                               | 94 3523292                                                                                                                                                                                                                | 94 3523292                                                       |
| Adres strony internetowej:<br>email                                                         | www.bip.mwik.kolobrzeg.pl<br>sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl                                                                                                                                                                |                                                                  |
| Posiadane certyfikaty ISO, EMAS                                                             | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji                                  | Imię i nazwisko<br>Paweł Hryciów<br>Piotr Moździerz                                                                                                                                                                       | Stanowisko<br>Prezes Zarządu Spółki<br>Dyrektor ds. eksploatacji |
| Udzielający informacji:                                                                     | Imię i nazwisko                                                                                                                                                                                                           | Stanowisko                                                       |

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| (imię i nazwisko, stanowisko) | Tomasz Urbański | Kierownik Oczyszczalni |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podmiot kontrolowany</b> |                                                                                  |
| Nazwa                       | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg                            |
| Adres do korespondencji     | Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejaska), Powiat kołobrzeski |
| Regon                       | 330263149                                                                        |
| Rejestracja                 | Nr KRS: 0000169262 – Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS                    |
| Telefon/ fax.               | 94 3523292 94 3523292                                                            |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacja o kontroli</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data rozpoczęcia kontroli    | 05-06-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data zakończenia kontroli    | 11-08-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Charakter kontroli           | Problemowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ kontroli                 | Planowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data poprzedniej kontroli    | 14-03-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Okres objęty kontrolą        | 2016 + stan bieżący                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cel kontroli                 | 8. Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.<br>15. Kontrola w zakresie stosowania i przechowywania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, komunalnych osadów ściekowych oraz rolnicze wykorzystanie ścieków w produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.                                                                                                     |
| Cykl kontrolny               | 2. Kontrola w zakresie przestrzegania przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych przepisów ustawy o opadach Ogólnopolski<br>3. Kontrola wywiązywania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków komunalnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., tj. po roku od upływu terminów określonych w Traktacie Akcesyjny Ogólnopolski |
| Informacje zastrzeżone       | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                            |                   |                     |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b> |                   |                     |                         |
| Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli              | Imię i nazwisko   | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr         |
|                                                            | Andrzej Winnicki  | Specjalista         | upoważnienie nr 81/2017 |
| Wykonujący pomiary i badania                               | Imię i nazwisko   | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr         |
|                                                            | Andrzej Jagiełło  | specjalista         | upoważnienie nr 81/2017 |
|                                                            | Piotr Gawel       | specjalista         | upoważnienie nr 81/2017 |
|                                                            | Andrzej Skorupa,  | analityk            | upoważnienie nr 81/2017 |
| Osoby uczestniczące w kontroli                             | Nie uczestniczyły |                     |                         |

## 1. Ustalenia kontroli

### 1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

W dniu 19.05.2017 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg powiadomiona została pismem z dnia 17.05.2017 r. o planowanej kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, otrzymanym zgodnie z potwierdzeniem odbioru dnia 19.05.2017 r. – zał. Nr 1. Przeprowadzona została na podstawie upoważnienia do kontroli nr 81/2017 z dnia 02.06.2017 r., w zakresie przestrzegania przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych przepisów ustawy o opadach i wywiązywania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków komunalnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., tj. po

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 2 z 6

protokół kontroli nr DEL-KS 75/2017

roku od upływu terminów określonych w Traktacie Akcesyjnym – zał. Nr 2.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli

W dniu rozpoczęcia kontroli przeprowadzono oględziny oczyszczalni, podczas których stwierdzono, że eksploatowane urządzenia wchodzące w skład instalacji utrzymywane są we właściwym stanie technicznym.

Odprowadzane ścieki do odbiornika poniżej urządzeń w komorze pomiarowej są klarowne, przejrzyste – optycznie czyste. Podczas przedmiotowej kontroli przedstawiciel Spółki okazał wymagane dokumenty związane z eksploatacją instalacji. Dokumentacja eksploatacyjna prowadzona jest w formie elektronicznej z możliwością edycji i wydruku danych do aktualnych potrzeb. Pomiar ilości ścieków rejestrowany jest na bieżąco. W czasie trwania kontroli próbek ścieków odprowadzanych z oczyszczalni nie pobierano. W myśl posiadanego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.7322.14.2013.ZdK z dnia 08.01.2014 r. Spółka może odprowadzać z oczyszczalni w Korzyścienku do Morza Bałtyckiego ścieki oczyszczone w ilości:  $Q_{\text{roczne}} = 8\,454\,248\text{ m}^3$ ,  $Q_{\text{śr./rok}} = 23\,162\text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\text{z sezonu letniego}} = 24\,219\text{ m}^3/\text{d}$  i  $Q_{\text{poza sezonem}} = 22\,539\text{ m}^3/\text{d}$  przy zachowaniu dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń na warunkach określonych jak w decyzji ze zmianą za zgodą stron, decyzją z dnia 17.11.2015 r. znak WOŚ.II.7322.21.2015.ZdK, która nie ma wpływu na warunki szczególnego korzystania z wód tj. ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z ww. pozwoleniem wodnoprawnym Spółka jest zobowiązana do poboru 24 próbek ścieków surowych i oczyszczonych w ciągu roku. Badania ścieków oczyszczonych wykonywane są we wskaźnikach określonych w w/w pozwoleniu przez własne laboratorium, posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 1156 - zatem spełniony został wymóg określony w art.147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 319 z późn. zm.).

W świetle sprawozdań przedstawionych przez Kontrolowanego wynika, że okresowo wartości oznaczonych wskaźników zanieczyszczeń w zakresie azotu ogólnego przekraczają warunki dopuszczalne określone w pozwoleniu wodnoprawnym, w związku z powyższym Spółka poinformowała o rozpoczęciu prób mające na celu optymalizację procesów technologicznych.

Ilość ścieków oczyszczonych, odprowadzonych z oczyszczalni w Korzyścienku w 2016 roku wyniosła  $8\,001\,938,0\text{ m}^3$ , natomiast do końca kwietnia 2017 roku  $2\,511\,488,0\text{ m}^3$  w tym dowożonych  $627,20\text{ m}^3$ . W oparciu o przedłożone zestawienia ilości odprowadzonych ścieków nie stwierdzono przekroczenia rocznej ilości określonej pozwoleniem wodnoprawnym, wynoszącej  $Q_{\text{roczne}} = 8\,454\,248,0\text{ m}^3$ .

Zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)) pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami na podstawie decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2014 r. znak WOŚ.II.7243.15.2014.BKoc, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Ilość wytworzonych odpadów na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w 2016 r. wyniosła:

- 15 01 10\* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 0,015 Mg
- 16 05 06\* – chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych – 0,095 Mg
- 18 01 03\* – inne odpady ... z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – 0,026 Mg
- 19 08 01 – skratki – 186,340 Mg
- 19 08 02 – zawartość piaskowników – 119,12 Mg,
- 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 6200,80 Mg,
- 19 98 09 – tłuszcze z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze – 267,02 Mg

Powyższe ilości wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów nie stanowią przekroczenia ilości określonej w w/w decyzji o wytwarzanych odpadach oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Powstające odpady przekazywane były uprawnionym podmiotom zgodnie z okazanym wykazem.

Powstające odpady przekazywane były uprawnionym podmiotom. Wytworzone komunalne osady ściekowe w roku 2016 i 2017, poddawane są badaniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257) Częstotliwość badań zależna jest od obciążenia oczyszczalni ścieków, wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, co w przypadku oczyszczalni w Korzyścienku przy

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*



równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) większej od 100 000 przeprowadza się raz na 2 miesiące pod względem fizykochemicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym oraz na zawartość metali ciężkich. Spółka zgodnie z obowiązkami wynikającymi, jako wytwórca osadów ściekowych poddawała badaniom grunty oraz osady przed ich zastosowaniem. Badania gruntu wykonywało laboratorium Instytutu Zootechniki PIB Krajowe Laboratorium Pasz – Pracownia w Szczecinie – certyfikat PCA Nr AB 868 – jedno badanie i Centrum Szkoleniowo-Badawczego ARQUES Sp. z o.o. ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież, posiadając certyfikat PCA o nr AB 1539 – 5 badań w 2016 r. i 2 badania do maja 2017 r. Badanie gruntu na działkach, na których wykorzystane były ww. osady wykonane były przed ich zastosowaniem. W świetle przedstawionych sprawozdań, w przebadanych wskaźnikach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) w sprawie komunalnych osadów ściekowych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm) oraz w badanym osadzie, w którym również nie wyizolowano bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella oraz żywych jaj pasożytów

Zgodnie z art. 96 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), wytwórca komunalnych osadów ściekowych – MWiK Sp. z o.o. Kołobrzeg, powiadamiała w kontrolowanym okresie WIOS Szczecin Delegaturę w Koszalinie o przystąpieniu do przekazywania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi. Wytworzone osady ściekowe zagospodarowane były przez władającego terenem - konsorcjum firm, którego liderem w myśl umowy jest

- na gruntach

będących członkami konsorcjum.

Zgodnie z przedłożonymi kartami przekazania oraz aplikacji ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w 2016 r. i 2017 r. zastosowano je w terminach i na działkach o numerach i wykorzystanej powierzchni jak poniżej:

- 01.2016 r. – 399,9 Mg (113,57 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,53 ha dz. nr 114/2 obręb 0014 Słudwia
- 02.2016 r. – 450,4 Mg (76,57 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,60 ha dz. nr 117/2 obręb 0014 Słudwia
- 03.2016 r. – 550,5 Mg (93,58 Mg s.m.) osadu na powierzchni 3,34 ha dz. nr 117/2 obręb 0014 Słudwia
- 04.2016 r. – 270,8 Mg (58,50 Mg s.m.) osadu na powierzchni 1,3 ha dz. nr 11/57 obręb 0010 Bądkowo
- 04.2016 r. – 330,0 Mg (71,28 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,40 ha dz. nr 208/1 obręb 0026 Czarne
- 05.2016 r. – 600,4 Mg (129,68 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,35 ha dz. nr 208/1 obręb 0026 Czarne
- 06.2016 r. – 132,00 Mg (29,96 Mg s.m.) osadu na powierzchni 1,0 ha dz. nr 208/1 obręb 0026 Czarne
- 06.2016 r. – 592,5 Mg (134,49 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,5 ha dz. nr 11/56 obręb 0010 Bądkowo
- 07.2016 r. – 699,2 Mg (158,72 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,5 ha dz. nr 11/56 obręb 0010 Bądkowo
- 08.2016 r. – 574,6 Mg (129,29 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,4 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 09.2016 r. – 450,1 Mg (101,27 Mg s.m.) osadu na powierzchni 3,5 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 10.2016 r. – 425,4 Mg (128,04 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,3 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 11.2016 r. – 400,0 Mg (120,4 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,02 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 12.2016 r. – 325,0 Mg (92,63 Mg s.m.) osadu na powierzchni 3,09 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 01.2017 r. – 350,0 Mg (99,75 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,53 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 02.2017 r. – 362,0 Mg (66,25 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,21 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 03.2017 r. – 445,0 Mg (81,44 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,72 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 04.2017 r. – 449,0 Mg (105,5 Mg s.m.) osadu na powierzchni 3,52 ha dz. nr 2/8, 2/9 obręb 0080 Rychowo

Z powyższego zestawienia wynika że dawka zastosowanego osadu w październiku i grudniu 2016 r. została skumulowana za okres trzech lat, natomiast w pozostałych okresach za okres dwuletni nieprzekraczając dawki 30 Mg/ha w celu uprawy roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub na pasze.

W dniu 05.06.2017 r. zgodnie z celem kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbki osadu ściekowego wytworzonego na ww. oczyszczalni. Osady ściekowe przebadano pod względem fizykochemicznym na zawartość metali ciężkich: kadm, miedź, cynk, chrom, nikiel, ołów, rtęć, oraz we wskaźnikach: pH, azot ogólny, fosfor ogólny, wapń, magnez, sucha masa, substancje organiczne i bakteriologicznym na obecność bakterii z rodzaju Salmonella oraz parazytologicznym na obecność żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp.

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań komunalnych osadów ściekowych nr 24/02-1/LB/17-W pobranych w trakcie kontroli, w badanej próbce osadu nie wyizolowano bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella oraz nie wykryto żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp.,

**Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.**

strona 4 z 6

protokół kontroli nr DEL-KS 75/2017

Trichuris sp. i Toxocara sp., jak również zgodnie ze sprawozdaniem Nr 174-PK/O/2017 nie została przekroczona dopuszczalna zawartość metali ciężkich określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (zał. nr 6). W celach porównawczych przyjęto najostrejsze kryteria przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne. Powyższy osad wykorzystywany jest w procesie R-10 z przeznaczeniem do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

#### 1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych

Nie dotyczy - zarządzenie pokontrolne po ostatniej kontroli w 2017 r. nie były wydawane.

#### 1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

- Kontrolowany jest zobowiązany do sporządzania i przedłożenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca roku za poprzedni rok kalendarzowy. Informacja powyższe za rok 2016 została przekazane z zachowaniem ustawowego terminu -(zał. nr 8).

- MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu nalicza i wnosi opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

- Kontrolowanemu obiektowi nie były wymierzane kary za naruszenia warunków korzystania ze środowiska.

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu w trakcie kontroli poinformowała o planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w zakresie gospodarki osadowej. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2020. Spółka otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dnia 29.04.2017 r. przez Wójta Gminy Kołobrzeg stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w zakresie gospodarki osadowej dz. nr 314/15 obręb ewidencyjny Korzystno, Gmina Kołobrzeg.

## 5. Informacje końcowe

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pismem znak DI.7023.1.42.3.2017.AWI z dnia 07.06.2017 r., na podstawie art. 83 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829), przerwał w dniu 07.06.2017 r. kontrolę rozpoczętą w MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, na czas niezbędny do przeprowadzenia badań osadu ściekowego pobranego w dniu 05.06.2017 r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1      Zawiadomienie o kontroli
- 2      Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
- 3      Zawiadomienie o przerwaniu kontroli na czas wykonania badań
- 4      ---
- 5      Karta przekazania i aplikacji komunalnych osadów ściekowych -2017
- 6      Sprawozdanie z badań komunalnego osadu ściekowego pobranego przy kontroli
- 7      Zestawienie ilości ścieków
- 8      Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Paweł Hryciów – PREZES ZARZĄDU

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: **45/2017**

Miejsce i data podpisania protokołu: **KOŁOBRZEG, dnia 11.08.2017 r.**

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

PREZES ZARZĄDU  
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

*Paweł Hryciów*

*[Red stamp: SP. J. K. S. T. A. 14761 Włocławek]*

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

**"MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA"**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu  
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, tel./fax 94 352 32 92

NIP 671-00-12-257 Numer KRS: 0000169262

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość Kapitału Zakładowego 61.928.000,00 zł

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*