



AB 1156

Punkt Obsługi Klienta:
+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:
badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody
i Sprzedaży:
+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:
+48 94 35 234 96

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**



Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz. _____

WARUNKI TECHNICZNE 09398/2019

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Karola Szymanowskiego
Dz. Nr: 956

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szymankowskiego od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Paderewskiego wraz z przebudową odcinków sieci w skrzyżowaniach z ul. Ogińskiego i Kurpińskiego.

III. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.
4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis
DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
Piotr Mozdierz



AB 1156



Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz. _____

WARUNKI TECHNICZNE 09397/2019

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92

www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:

+48 94 35 489 80

badanie ścieków:

+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody

I Sprzedaży:

+48 94 35 438 97

+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:

+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-

-Eksploatacyjny:

+48 94 35 234 96

Dział Logistyki

I Zaopatrzenia:

+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**

**„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o.o.**

w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 03-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Karola Kurpińskiego
Dz. Nr: 998

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kurpińskiego od skrzyżowania z ul. Różyckiego do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego wraz z przebudową odcinków sieci w skrzyżowaniach z ul. Karłowicza

III. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.
4. **Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.**
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. **Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.**
9. **Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.**
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Opracował: **Marcin Winiecki**

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis
DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
Piotr Moździerz



AB 1156



Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz. _____

WARUNKI TECHNICZNE 09402/2019

**„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o.o.**

w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Zygmunta Nosakowskiego
Dz. Nr: 1023

I. **Zaopatrzenie w wodę** - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nosakowskiego od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Wieniawskiego.

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92

www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:

+48 94 35 489 80

badanie ścieków:

+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody

i Sprzedaży:

+48 94 35 438 97

+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:

+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-

-Eksplatacyjny:

+48 94 35 234 96

Dział Logistyki

i Zaopatrzenia:

+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**

III. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.
4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis

DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
Piotr Mozdierz



AB 1156



Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz. _____

WARUNKI TECHNICZNE 09403/2019

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody

I Sprzedaży:
+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:

+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-

-Eksploatacyjny:
+48 94 35 234 96

Dział Logistyki

i Zaopatrzenia:
+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”

Sp. z o.o.

w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej

Kołobrzeg ul. Różycznego

Dz. Nr: 1066

I. **Zaopatrzenie w wodę** - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Różycznego od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Wieniawskiego wraz z przebudową odcinków sieci w skrzyżowaniach z ul. Ogińskiego, Kurpińskiego i Paderewskiego.

III. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.
4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie I roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Opracował: **Marcin Winiński**

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis

DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Piotr Moździerz



AB 1156



Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz. _____

WARUNKI TECHNICZNE 09401/2019

**„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o.o.**

w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej

Kołobrzeg ul. Michała Kleofasa Ogińskiego

Dz. Nr: 982

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogińskiego od skrzyżowania z ul. Różyckiego do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego wraz z przebudową odcinków sieci w skrzyżowaniach z ul. Karłowicza

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92

www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:

+48 94 35 489 80

badanie ścieków:

+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody

i Sprzedaży:

+48 94 35 438 97

+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:

+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-

-Eksploatacyjny:

+48 94 35 234 96

Dział Logistyki

i Zaopatrzenia:

+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**

Biznesu

III. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.
4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Opracował: **Marcin Winiecki**

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis

DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Piotr Moździerz



AB 1156



Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz. _____

WARUNKI TECHNICZNE 09399/2019

**„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674**

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Stanisława Moniuszki
Dz. Nr: 556/2

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Różyckiego do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego.

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

**Dział Produkcji Wody
i Sprzedaży:**

+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:

+48 94 35 177 79

**Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:**

+48 94 35 234 96

**Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:**

+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**

III. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.
4. **Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.**
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. **Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.**
9. **Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.**
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Opracował: **Marcin Winiecki**

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis
DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
Piotr Moździerz



AB 1156

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody

I Sprzedaży:
+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79

**Dział Techniczno-
-Eksploatacyjny:**
+48 94 35 234 96

**Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:**
+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**



Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz. _____

WARUNKI TECHNICZNE 09404/2019

**„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o.o.**

w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 08-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Ignacego Paderewskiego
Dz. Nr: 1015

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego od skrzyżowania z ul. Różyckiego do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego wraz z przebudową odcinków sieci w skrzyżowaniach z ul. Karłowicza i Nosakowskiego

III. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.
4. **Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.**
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.
9. **Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.**
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Opracował: **Marcin Winiecki**

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1. Adresat

2. TE-a/a

DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
Piotr Maciejewski



AB 1156



Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz. _____

WARUNKI TECHNICZNE 09400/2019

**„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o.o.**

w Kołobrzegu

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej

Kołobrzeg ul. Wieniawskiego

Dz. Nr: 1038

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wieniawskiego od skrzyżowania z ul. Makowej do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego wraz z przebudową odcinków sieci wskrzyżowaniach z ul. Karłowicza i Nosakowskiego.

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92

www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:

+48 94 35 489 80

badanie ścieków:

+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody

i Sprzedaży:

+48 94 35 438 97

+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:

+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-

-Eksplatacyjny:

+48 94 35 234 96

Dział Logistyki

i Zaopatrzenia:

+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994

III. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.
4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis

DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Piotr Moździerz