





„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowania o udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia sektorowego
nie przekraczającej kwoty 428.000 euro.

1.	Nazwa postępowania: usługa	
	Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody „Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift.	
	Numer postępowania:	7/NS/2020
2.	specyfikację warunków zamówienia sporządził:	
	Imię i nazwisko: Janusz Kubek	Data - 20.04.2020 r.
	Podpis:	
3.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził pod względem technicznym:	
	Imię i nazwisko: Karol Stankiewicz – Kierownik Działu NS	Dnia - 20.04.2020 r.
	Podpis:	
4.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Iwona Kazimierska – Główny Księgowy	Dnia - 20.04.2020 r.
	Podpis:	
5.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny	Dnia - 20.04.2020 r.
	Podpis:	Podpis: 
6.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Paweł Hryciów – Prezes Zarządu Spółki	Dnia - 20.04.2020 r.
	Podpis:	



Integralną część niniejszej SWZ stanowią wzory dokumentów/załączników:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1: ZAMAWIAJĄCY:

- 1.1. Nazwa i adres: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
- 1.2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
- 1.3. Adres e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
- 1.4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Rozdział 2: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**ZAMÓWIENIE SEKTOROWE.**

Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 134/2019 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdział 3: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody „Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift.
Postępowanie nr 7/NS/2020

Rozdział 4: INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyższych informacji może mieć charakter pisemny lub formę elektroniczną. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Rozdział 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Ofertę składa się w formie pisemnej.
2. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Scan oferty należy przelać adres e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
3. Oferta przesłana w kopercie, będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

OFERTA Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody „Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift.
Postępowanie nr 7/NS/2020

NIE OTWIERAĆ PRZED³⁰04.2020 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.



Rozdział 6: OFERTY CZĘŚCIOWE:

Oferta musi obejmować całość zamówienia, dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Rozdział 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

Rozdział 8: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdział 9: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca załączy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. Podpisany Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
2. Podpisany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy załącznik nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
7. Opłacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca przedstawi polisę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż wartość złożonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
8. Wykaz zadań zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, to znaczy zakończonych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 usługi regeneracji studni, plus referencje. załącznik nr 5 do SWZ.
9. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

Rozdział 10: WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdział 12: OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszej instrukcji złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena brutto oferty – 100%

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów

1 % odpowiada punktacji końcowej 1 pkt.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

$C = C_n : C_b \times 100$ pkt; gdzie:

C_n – cena najniższa,

C_b – cena badana.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która uzyska w prowadzonym postępowaniu największą liczbę punktów.

Rozdział 13: WADIUM - nie jest wymagane**Rozdział 14: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 15: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsługi Klienta „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg lub **przesłać scan oferty załącznikami na adres e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl**

Termin: Ofertę należy złożyć do dnia 30 04.2020 r. godz. 14⁰⁰.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

Rozdział 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesję otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiającego.

Rozdział 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesję otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiającego polega na: sprawdzeniu oferty przed otwarciem, czy nie zostały uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Komisja Przetargowa przystępuje do części posiedzenia w trakcie, którego członkowie Komisji dokonują oceny poszczególnych ofert pod względem zgodności z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji.
3. Oferta Wykonawcy, który zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 - a) nie jest zgodna z treścią SWZ;
 - b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o które prowadzone jest postępowanie;

- c) została podpisana przez osoby nieuprawnione;
- d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

Rozdział 18: NEGOCJACJE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą/ami, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu do złożenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
3. Wykonawcy, którzy przystąpią do negocjacji ceny oferty, mogą złożyć oferty ostateczne z ceną niższą od ceny pierwotnej.

Rozdział 19: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę/wartość.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści umowy, wynikającej z treści wybranej oferty.

Rozdział 20: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. **Zamawiający** może unieważnić postępowanie, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania.
2. Gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia **Zamawiający** zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 21: SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz.24.00 w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający jednocześnie umieszcza jej treść na stronie internetowej BIP, bez ujawniania źródła zapytania.
3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację umieszcza na stronie internetowej BIP.
4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest pod względem proceduralnym – Janusz Kubek tel. 883045009, e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mail/pisemnie/. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
6. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości **zeskanowanego pisma (w formacie PDF.)** podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.

Rozdział 22: ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ:

1. Zostały określone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający

powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

Rozdział 23: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom, wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Procedury.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doręczenia informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 8 dni jeżeli zostały doręczone w inny sposób.
4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiającego. Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej podając uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu.
5. Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Procedury, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.
7. Rozpatrując odwołanie Prezes Zarządu Spółki może je uwzględnić lub odrzucić.
8. Informację o odrzuceniu odwołania Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu.
9. Od decyzji Prezesa Zarządu Spółki rozstrzygającej odwołanie nie przysługują dalsze środki odwoławcze.

Rozdział 24: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

1. O rozstrzygnięciu postępowania Wykonawca, który złożył ofertę, zostanie zawiadomiony (e-mail/listownie) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) lub o unieważnieniu postępowania, a także o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
2. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl



Załącznik nr 1 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

_____ dnia ____ 04.2020 r.

Nr KRS.....

nr NIP

e-mail:.....

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg

FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na wykonanie:
Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody „Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift.
Postępowanie nr 7/NS/2020

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia, formularzu cenowym i projekcie umowy: **za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:**

..... zł netto + VAT = zł brutto

(słownie:)

Termin wykonania usługi:.....

Udzielamy gwarancji na okres określony w miesiącach tj. -

Lp.	nr studni	głębokość [m]	Cena za 1 mb	Wartość Netto	Wartość brutto
1.	6C	23			
2.	9A	23			
3.	11A	26			
4.	VC	34,5			
5.	26A	40			
6.	27A	40			

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych z określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
- Zadania objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać sami.
- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i dysponujemy kadrą do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.
- Oświadczamy, że zebrane informacje zostały wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.



Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

.....
podpis osoby /osób/ upoważnionych

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody „Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift.

Miejszem prac jest teren czynnego ujęcia wody.

1. Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 15.05.2020 z zastrzeżeniem możliwości zmiany ze względu na sytuację epidemiologiczną.
2. Zakres prac:
 - a) pompowanie kontrolno -pomiarowe przed zabiegiem regeneracji w celu określenia aktualnych wydajności przeznaczonych do regeneracji studni
 - b) badanie skuteczności studni – sporządzenie protokołu
 - c) wykonanie zabiegu udrażniającego
 - d) usunięcie osadów ze studni (łyżkowanie otworu studni)
 - e) wykonanie pompowania oczyszczającego metodą Airlift oraz pompowania kontrolno – pomiarowego
 - f) określenie wydajności studni po wykonaniu regeneracji
 - g) sporządzenie protokołu odbioru końcowego.

Lp.	nr studni	głębokość [m]
1.	6C	23
2.	9A	23
3.	11A	26
4.	VC	34,5
5.	26A	40
6.	27A	40

3. Wykonawca:
 - a) wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
 - b) wykona zamówienie za pomocą własnych urządzeń i z użyciem własnych materiałów,
 - c) dokona oceny możliwości zastosowania odpowiednich parametrów metody dla danej studni głębinowej w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia studni przy renowacji,
 - d) zorganizuje w porozumieniu z Zamawiającym zaplecze socjalno-techniczne dla realizacji robót,
 - e) będzie strzegł własnego mienia znajdującego się na terenie budowy
 - f) zapewni bezpieczne warunki realizacji robót określone przepisami dotyczącymi p.poż i bhp.
 - g) w czasie realizacji robót będzie utrzymywał ład i porządek na terenie obiektu, umożliwiając jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 - h) po zakończeniu robót usunie wszelkie zbędne materiały, urządzenia i odpady oraz pozostawi cały teren robót czysty, uporządkowany i nadający się do użytkowania.
 - i) zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót



4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na 80% poprawę wydajności skutecznej renowacji studni. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Oferta Wykonawcy powinna precyzować kwotę netto za 1 m głębokości studni poddanej renowacji.
W przypadku nieosiągnięcia wydajności jednostkowej studni min. 50% w stosunku do wydajności zastanej, Wykonawcy przysługuje jedynie zwrot kosztów za próbę regeneracji danej studni w kwocie maksymalnie 2000 zł netto.
6. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie przewiduje się ograniczania wstępu Wykonawcy na teren planowanych prac, przy zachowaniu środków ostrożności, wynikających z ogłoszonych na terenie kraju obostrzeń.



Załącznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

**Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody „Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift.
Postępowanie nr 7/NS/2020**

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków w szczególności:

1. Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.
2. W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3. Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
5. W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
6. Nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym polegającym w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

....., dnia04. 2020 r.

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)



v

Załącznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

.....
.....
.....
.....

O Ś W I A D C Z E N I E
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

**Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody „Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift.
Postępowanie nr 7/NS/2020**

Warunki udziału w postępowaniu

1. Oświadczam, że: mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia:
 - 1) nie podlegam wykluczeniu; .
2. Oświadczam, że spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej.

....., dnia04. 2020 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)



Załącznik nr 5 do SWZ

_____ dnia ____ 04.2020 r
pełna nazwa wykonawcy44.....
.....
.....

WYKAZ USŁUG

**Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody „Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift.
Postępowanie nr 7/NS/2020**

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, to znaczy zakończonych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **1 usługi regeneracji studni.**
Doświadczenie w realizacji obiektów należy udokumentować referencjami wystawionymi przez podmioty na rzecz których usługi były realizowane.

Lp.	Nazwa i rodzaj zamówienia oraz zakres robót	wartość prac powierzonych Wykonawcy	czas realizacji (należy podać daty)		nazwa i adres Zamawiającego	załączone dokumenty TAK/NIE
			początek	koniec		

_____ podpis osoby /osób/ upoważnionej/nych



Umowa nr 7/NS/2020

W dniu2020 r. w Kołobrzegu pomiędzy

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON 330263149; Nr KRS: 0000169262) z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, którą reprezentuje **Paweł Hryciów** - Prezes Zarządu
zwanymi w tekście umowy Zamawiającym,

a:

.....
zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowanym przez:

.....
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą udzielania zamówień przez MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu (Uchwała 134/2019 Zarządu Spółki MWiK z 04.12.2019) została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie, którego przedmiotem jest:
Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody „Bogucino – Rościcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift.

Zakres przedmiotu umowy został określony w szczegółowym opisie zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) przekazywanie Wykonawcy wyjaśnień, informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
 - 3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) współpraca z służbami Zamawiającego;
 - 2) zapewnienie realizacji przedmiotu umowy przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą, jakość wykonania;
 - 3) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach;
 - 4) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru przedmiotu umowy;
 - 5) Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji umowy, oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, wyjaśniać ewentualne wątpliwości dotyczące dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań, przy usunięciu, których może być pomocne działanie Zamawiającego.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 umowy, **w terminie do2020 r.**
3. Przez zakończenie prac będących przedmiotem niniejszej umowy rozumie się dokonanie protokolarnego odbioru końcowego.

§ 4

Odbioru przedmiotu umowy dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę tj:

- a) pompowanie kontrolno -pomiarowe przed zabiegiem regeneracji w celu określenia aktualnych wydajności przeznaczonych do regeneracji studni
- b) badanie skuteczności studni – sporządzenie protokołu
- c) wykonanie zabiegu udrażniającego
- d) usunięcie osadów ze studni (łyżkowanie otworu studni)
- e) wykonanie pompowania oczyszczającego metodą Airlift oraz pompowania kontrolno –



- f) pomiarowego
- g) określenie wydajności studni po wykonaniu regeneracji
- h) sporządzenie protokołu odbioru końcowego.

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie netto **plus należny podatek VAT+** 00 zł brutto (..... zł 00/100).
2. Zapłata faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

§ 6

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 lata gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.
3. Wykonawca odpowiada za wady i usterki robót zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej wynikłe wskutek wad i usterek tejże dokumentacji.
4. Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcy w formie pisemnej.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych albo nabydzie całość autorskich praw majątkowych w celu przekazania ich zgodnie z umową Zamawiającemu.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach:
 - 1) gdy zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy;
 - 2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 3) nie podjęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
 - 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury.
 - 2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub popisanie protokołu końcowego.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 9

1. Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 i nazywanego niżej "wynagrodzeniem", w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - a) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przystąpieniu do odbioru, w wysokości 0,2% wysokości wynagrodzenia za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.
 - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
2. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości wartości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, z faktur wystawianych przez Wykonawcę.



4. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10.

Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszej umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności powodujących:

1. konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania prac, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej;
2. konieczność zmiany terminu realizacji spowodowanej:
 - 1) zmianą przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego albo zajądą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 2) realizacją zamówień dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;

§ 11.

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostały doręczone listem poleconym lub innym potwierdzeniem doręczenia. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
 - 1) Szczegółowy opis zamówienia
 - 2) Oferta wykonawcy.
5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Przedstawicielami Stron są:
 - 1) Zamawiającego:
 - a) Przedstawiciel ogólny: **Karol Stankiewicz – kierownik dz. NS.**
 - 2) Wykonawcy:
 - a) Przedstawiciel ogólny:

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

1. Szczegółowy opis zamówienia

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Załącznik nr 1 do Umowy

Szczegółowy opis zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Regeneracja studni głębinowych nr 6C, 9A, 11A, VC, 26A, 27A na terenie ujęcia wody „Bogucino – Rościęcino” metodą elektrohydrodynamiczną + Airlift.

Miejszem prac jest teren czynnego ujęcia wody.

1. Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 15.05.2020 z zastrzeżeniem możliwości zmiany ze względu na sytuację epidemiologiczną.
2. Zakres prac:
 - a) pompowanie kontrolno -pomiarowe przed zabiegiem regeneracji w celu określenia aktualnych wydajności przeznaczonych do regeneracji studni
 - b) badanie skuteczności studni – sporządzenie protokołu
 - c) wykonanie zabiegu udrażniającego
 - d) usunięcie osadów ze studni (łyżkowanie otworu studni)
 - e) wykonanie pompowania oczyszczającego metodą Airlift oraz pompowania kontrolno –pomiarowego
 - f) określenie wydajności studni po wykonaniu regeneracji
 - g) sporządzenie protokołu odbioru końcowego.

Lp.	nr studni	głębokość [m]
1.	6C	23
2.	9A	23
3.	11A	26
4.	VC	34,5
5.	26A	40
6.	27A	40

3. Wykonawca:
 - a) wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
 - b) wykona zamówienie za pomocą własnych urządzeń i z użyciem własnych materiałów,
 - c) dokona oceny możliwości zastosowania odpowiednich parametrów metody dla danej studni głębinowej w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia studni przy renowacji,
 - d) zorganizuje w porozumieniu z Zamawiającym zaplecze socjalno-techniczne dla realizacji robót,
 - e) będzie strzegł własnego mienia znajdującego się na terenie budowy
 - f) zapewni bezpieczne warunki realizacji robót określone przepisami dotyczącymi p.poż i bhp.
 - g) w czasie realizacji robót będzie utrzymywał ład i porządek na terenie obiektu, umożliwiając jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 - h) po zakończeniu robót usunie wszelkie zbędne materiały, urządzenia i odpady oraz pozostawi cały teren robót czysty, uporządkowany i nadający się do użytkowania.
 - i) zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na 80% poprawę wydajności skutecznej renowacji studni. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Oferta Wykonawcy powinna precyzować kwotę netto za 1 m głębokości studni poddanej renowacji. W przypadku nieosiągnięcia wydajności jednostkowej studni min. 50% w stosunku do wydajności zastanej, Wykonawcy przysługuje jedynie zwrot kosztów za próbę regeneracji danej studni w kwocie maksymalnie 2000 zł netto.
6. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie przewiduje się ograniczania wstępu Wykonawcy na teren planowanych prac, przy zachowaniu środków ostrożności, wynikających z ogłoszonych na terenie kraju obostrzeń.

