

Kołobrzeg 08.10.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jabłoniowej, obręb Zieleniewo, gmina wiejska
Kołobrzeg. Postępowanie nr NIR/20/2020

W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Odp. Zamawiający posiada dokumenty formalne, aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy.

2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego w celu zminimalizowania odtworzeń nawierzchni ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego.

3. Czy w przypadku wykonania odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVC160 o dł. 18m do działki 366/20 w pkt włączenia do istniejącej sieci ma być zastosowany trójnik czy też studzienka tworzywowa czy betonowa a jeśli tak to o jakiej średnicy?

Odp. Wykonanie odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVC 160 do działki nr 366/20 wykonać poprzez włączenie na trójnik do istniejącej sieci.

4. Czy w przypadku wykonania odgałęzienia wodociągu PE90 o dł. 15m do działki 366/20 w pkt włączenia do istniejącej sieci ma być zastosowana zasuwa?

Odp. Należy zastosować zasuwę po włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej.

5. Prosimy o udostępnienie profilu odgałęzienia odcinka kanalizacji sanitarnej PVC160 o dł. ok 25m do działki 153/12, lub rzędnych włączenia i zakończenia danego odcinka

Odp. Profil odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej został udostępniony w materiale dokumentacji projektowej w zakładce : dodatkowy zakres.

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU
MWIK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów