



AB 1156



L. dz. _____

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

**Dział Produkcji Wody
i Sprzedaży:**

+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:

+48 94 35 177 79

**Dział Techniczno-
-Eksploatacyjny:**

+48 94 35 234 96

**Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:**

+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**

dotyczy Postępowania nr NIRI 17/2021

Przedmiot zamówienia „Budowa przepompowni ścieków i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Budzistowie, działka nr 1186 obręb Budzistowo oraz budowa przyłącza wody w Budzistowie.”

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące wyposażenia przepompowni ścieków, zgodnie z zamieszczonym schematem przepompowni ścieków, rys. nr 3 w następujący sposób, tj. wbudować orurowanie zamienne, tj. rurociągi z materiału PE 90, zawór kulowy DN80, zasuwa DN80, króćce tłoczne DN90, jak również dopuszcza wykonanie rurociągów ze stali kwasoodpornej 316 o średnicach wyżej wymienionych.

PREZES ZARZĄDU
MWIK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów

WYPOSĄZENIE PRZEPOMPOWNI		
Pompa 2x	1 Qp=9,0-12,0m ³ /h, Hp=15,0m.sl.w., Ns=3,0kW PE dn 90	
Orurowanie	2 Ø50- stal nierdzewna kwasoodporna	
Zawór zwrotny	3 Kulowy DN 50,80,90	
Zawór odcinający	4 Zasuwa DN 50,80,90	
Szafa sterująca	5	
Czynnik poziomu	6 Sonda hydrostatyczna	
Wywietrzniki KW i KN	7 PVC	
Właz przejazdowy	8 żeliwo	
Drabina	9 Stal nierdzewna kwasoodporna	
Wlot	10 PVC Ø 20	
Prowadnica pompy	11 stal nierdzewna kwasoodporna	
Zbiornik polimerbeton	12 DN 1200 Hc= 330cm	
CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI		
Rzędna pokrywy	Rp +3,80	
Rzędna terenu	Rt +3,70	
Rzędna rurociągu tłocznego	Rtł +2,42	
Rzędna dna wlotu kanalizacji	Rk +1,52	
Rzędna dna pompowni Hc	Rdp +0,50	
TABELA KRÓCÓW		
Oznac.	Przylącze	Przeznaczenie króćca
DK	Ø 0,20	Wlot ścieków
DT	DN 50-90	Króciec tłoczny
KW	DN 100	Kanał wentylacyjny
KN	DN 100	Kanał nawiewny
PK	PCV 110	Przepust kablowy

Zmiana wprowadzono

inż. Roman Góral
nr upr.: 674/6370/23

Biuro Usług Projektowych "ABACUS" inż. Roman Góral, Kolobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799	
Inwestor:	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78-100 Kolobrzeg
Obiekt:	Budowa przepompowni z przebudową kanalizacji sanitarnej - dz. nr 1/86, obręb Budziszewo
Temat rys.:	Schemat przepompowni ścieków
Autor:	inż. ROMAN GÓRAL (upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr GT-V-6370/23)
Sprawdzający:	mgr inż. ANETA SOCHAŁSKA (upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr ZAP/022/POOS/13)
projekt budowlany	21.01.2021
Skala:	3

