

Kołobrzeg, dnia 12.10.2021 r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Drzymały, Strzeleckiej w Kołobrzegu,
Postępowanie nr NIR/18/2021

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania, udziela następujących odpowiedzi:

1. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 010225/2021 z 10.05.2021r włączenie do wodociągu w ul. Katedralnej należy wykonać do sieci żeliwnej o średnicy 100mm. Natomiast z załączonego projektu zagospodarowania terenu rys.nr 3.1 wynika, iż włączenie nastąpi do rurociągu o średnicy 200mm. Prosimy o podanie właściwej średnicy i rodzaju materiału istniejącego wodociągu?

Odpowiedź: Włączenie do rurociągu w ulicy Katedralnej należy wykonać zgodnie z mapą branżową do sieci żeliwnej dn150mm.

2. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej uzgodnień, decyzji z zarządcą działek drogowych, z których wynika sposób odbudowy nawierzchni utwardzonych w miejscu wykonania komór roboczych/przeciskowych/. Umożliwi to wykonanie prawidłowej i rzetelnej wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w linku do dokumentacji przetargowej została zawarta decyzja Gminy Miasto Kołobrzeg nr 39/L/21 z dnia 18 maja 2021r.

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Kryciów