



AB 1156

Punkt Obsługi Klienta:
+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:
badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody
i Sprzedaży:
+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-
-Eksploatacyjny:
+48 94 35 234 96

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994



Kołobrzeg, dnia 29.10.2021 r.

L. dz. _____

INFORMACJA O WYNIKU

Dotyczy: „Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku”. Postępowanie nr 10/TO/2021

Zamawiający informuje, że w dniu 29.10.2021 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę jw. Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych „Procedura udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu” - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 134/2019 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące ważne oferty:

Numer oferty	Nazwa i adres firmy	Wartość oferty zł brutto	Ilość pkt
1	OXYS Sp. z o.o. ul. Parkowa 36 42-622 Świerklaniec	206.640,00	0
2	COROL Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 67/69 Janikowo 62-006 Kobylnica	233.700,00	100

Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę oferty nr 2

Zamawiający odrzuca z postępowania ofertę nr 1, Wykonawcy firmy OXYS Sp. z o.o. ul. Parkowa 36; 42-622 Świerklaniec.

Wykonawca w wymaganym terminie tj. do dnia 12.10.2021 do godziny 15.00 nie dostarczył określonego w wezwaniu kosztorysu, jednocześnie w wyniku negocjacji zaproponował cenę ostateczną wyższą od ceny oferty pierwotnej, co jest niezgodne z zapisami rozdziału 18 ust.3 SWZ.

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
- 2) aa

Zamieszczono:

Strona internetowa bip.mwik.kolobrzeg.pl

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów