

Kołobrzeg 16.05.2022 r.

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w działce nr 194/5 w miejscowości Sianożęty, obręb Sianożęty”. Postępowanie nr NIR/2/2022

Odpowiedź na otrzymane pytania:

Pytanie nr 1; czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania odcinka od węzła W2 do węzła W 17 sieci wodociągowej w technologii przewiertu sterowanego.

Odp: Ad.1.Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania odcinka od węzła W2 do węzła w zakresie postępowania do węzła W10 w technologii przewiertu sterowanego.

Pytanie nr 2; Czy zakres wykonania sieci wodociągowej ma być zgodny z załączoną dokumentacją projektową, czy w zakresie od węzła W1 do Węzła W29.

Ad.2.Zakres wykonania sieci wodociągowej ma być z zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia, załącznik nr 2 do SWZ, tj. od węzła W1 do węzła W10.

Pytanie nr 3; W związku z brakiem możliwości otrzymania wyraźnych informacji na temat dostępności i czasu oczekiwania na armaturę żeliwną, czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania robót

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia wykonania robót. Armatura spełniająca wymagania MWiK jest dostępna bez zwłoki.

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów