


NHK.9020.2.164.2022



Kołobrzeg dnia 06.05.2022r.

**Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg**

DECYZJA NR 27.22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgromadzonego materiału dowodowego

UMARZA

wszczęte w dniu 13.04.2022r. z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego Rusowo.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone w dniu 05.04.2022r. w ramach kontroli urzędowej badania jakości wody z wodociągu publicznego Rusowo wykazały jej złą jakość pod względem chemicznym z uwagi na przekroczenie związków żelaza:

1. Rusowo 38 działka nr 244 obr. Rusowo - sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/548-Q/22 z dnia 12.04.2022r. - stwierdzono, że wartość związków żelaza wyniosła 526 µg/l.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 105§ 1 kpa stanowi, że gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Otrzymany wynik był niezgodny z wymaganiami określonymi w części C tabeli 2 zał. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. z 2017r. poz. 2294/. W w/w tabeli określono wymagania dla związków żelaza jakie powinna spełniać woda do spożycia, zgodnie z którymi najwyższa dopuszczalna wartość żelaza w wodzie powinna wynosić 200 µg/l, dlatego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu pismem z dnia 13.04.2022r wszczął z urzędu postępowanie administracyjne (pismo skutecznie dostarczone w dniu 15.04.2022r.).

W dniu 29.04.2022r. do tut. Stacji wpłynęło pismo znak L.dz.PW/01250/22, w którym MWiK Sp. z o. o. poinformowała o przeprowadzonych działaniach naprawczych. Do w/w pisma załączono sprawozdania z badań wody nr 117/04/2022/NLW z dnia 28.04.2022r. przeprowadzone w ramach wewnętrznej kontroli przedsiębiorcy. Wyniki badań potwierdziły właściwą jakość wody dostarczanej konsumentom, a zatem prowadzone postępowanie stało się bezprzedmiotowe i dlatego należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 §§ 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm./od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania , może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, składając oświadczenie w tym przedmiocie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z UPOWAŻNIENIA

P.O. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kołobrzegu

mgr inż. Lidia Komers

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a