

Kołobrzeg 17.10.2022 r.

Dotyczy: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/11 /2022

W związku z otrzymanymi pytaniami w odpowiedzi zamawiający informuje następująco:

Pyt.1. wyjaśnienie zapisu w punkcie 2 w decyzji z PZD w Kołobrzegu dotyczącego nakazania wykonania sieci wodociągowej w ul. Jedności Narodowej w czasie wykonywania przebudowy nawierzchni w ul. Jedności Narodowej .

Ad.1. Należy zakończyć wykonanie sieci wodociągowej w drodze w ul. J. Narodowej przed nową nakładką asfaltową. Włączenie w węzle będzie realizowane przy budowie drogi powiatowej, zgodnie z decyzją SU.439.2021.II z dnia 07.04.2021r.

Pyt.2. proszę o potwierdzenie ,że przedmiar załączony do materiałów przetargowych jest zgodny z technologią wykonania robót objętych projektem wykonawczym / budowlanym w szczególności w zakresie robót drogowych .

Ad.2 Przedmiar załączony jest zgodny z technologią wykonania robót objętych projektem wykonawczym w szczególności w zakresie robót drogowych.

Pyt.3. w jaki sposób wobec załączonej decyzji należy wykonać odtworzenie nawierzchni drogi i chodników w przypadku wykonania wykopów pod sieć wodociągową i przyłącza

Ad.3 Odtworzenie nawierzchni drogi należy przywrócić do stanu pierwotnego przy użyciu tych samych nowych wyrobów (materiałów) budowlanych. W praktyce jednak mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy użycie takich samych wyrobów budowlanych, jakie były dotychczas nie jest możliwe. Wtedy należy przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności przy użyciu innych stosowanych obecnie technologii.

Pyt.4. proszę o potwierdzenie czy Zamawiający posiada wszystkie zgody i pozwolenia w celu wykonania przedmiotowych robót

Ad.4 Zamawiający posiada wszelkie zgody i pozwolenia w celu wykonania przedmiotowych robót.

Pyt.5. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dot. postępowania:

“Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu.”, o przedmiar robót na ul. Jedności Narodowej.

Ad.5 Zamawiający załączył przedmiary robót dla zakresu robót w ulicy Arciszewskiego i Jedności Narodowej.

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Gryciów