

Kołobrzeg, dnia 17.01.2023 r.

**Dotyczy: Zakup agregatów głębinowych dla potrzeb ujęcia wody Bogucino –
Rościcino.” Postępowanie nr 1/NS/2023**

W odpowiedzi na otrzymane pytanie do postępowania Zamawiający informuje następująco:

Pyt 1. Czy agregaty Grundfos mają być wyposażone w silniki MS standardowe, czy silniki
przewajalne?

Odp: Zamawiający dopuszcza silniki standardowe.

PREZES ZARZĄDU
MWIK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów

Smuk