

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Kołobrzeg w ulicach Lwowskiej, Tarnopolskiej, Nowogródzkiej, Krzemienieckiej, Wileńskiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Lwowskiej (osiedle Podczele), obręb 8.” Postępowanie nr NIR/2/2023

W związku z otrzymaniem pytań do postępowania zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

1. czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne pozwolenia , uzgodnienia i decyzje pozwalające wykonawcy na wejście na budowę niezwłocznie po podpisaniu umowy / z wyjątkiem projektu organizacji ruchu , który jest po stronie Wykonawcy /

Odp. Zamawiający posiada niezbędne pozwolenia i decyzje.

2. czy w przypadku przedłużającej się procedury uzgadniania projektu organizacji ruchu przez organy administracji publicznej będzie możliwe uzyskanie zgody na przedłużenie terminu realizacji robót .

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

3. prosimy o potwierdzenie, że do budowy sieci wodociągowej należy zastosować wskazane w projekcie technicznym rury PE100RC, o średnicy 200x18,2mm, SDR11, z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm² do lokalizacji trasy lub inne .

Odp. Należy zastosować rury zgodnie z zapisami wyszczególnionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.



PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu



Paweł Hryciów